

消防處
牌照及審批總區
通風系統課
新界葵涌興盛路 86 號
消防處葵涌辦公大樓 3 樓



FIRE SERVICES DEPARTMENT
LICENSING & CERTIFICATION COMMAND

Ventilation Division
3/F, Fire Services Department
Kwai Chung Office Building
86 Hing Shing Road, Kwai Chung, N.T.

本處檔號 Our Ref.: (9) in FP VD/20 II

來函檔號 Your Ref.:

圖文傳真 Fax: (852) 2382 2495

電話 Tel. No.: (852) 2251 4141

致：所有註冊專門承建商(通風系統工程類別)

執事先生：

用於機動式通風系統的空氣過濾器

你應當知悉，根據香港法例第 123J 章《建築物(通風系統)規例》第 4(1)(g) 條及第 132CE 章《附表所列處所通風設施規例》第 4(1)(i)(i) 條，用於機動式通風系統的空氣過濾器須全部用不可燃物料製成，但不得用鋼絲絨。

近期的通風系統檢查發現，供應商無法提交以下兩款已安裝於系統內的空氣過濾器測試報告，以證明其性能表現符合 BS 476：第 4 部分、BS 476：第 6 部分、UL 900 或 DIN 53438 第 3 部分的標準(請參閱消防處通函第 4/96 號第 XI 部分第 6 條)。該兩個品牌為：

- (a) 「Z Series」折疊過濾器
- (b) 「DOP Separator」高效能空氣粒子過濾器

有鑑於此，如檢查通風系統時發現上述兩款過濾器，請特別留意。如要為過濾器裝置處於安全和有效的操作狀態簽發證明書，事前你必須信納系統擁有人或有關的供應商可提供充足證據或測試報告，證明有關裝置符合上述規定。否則，你必須於年檢證書中「存在缺點」一欄加以註明。

消防處處長

(馬信義代行)

2008 年 11 月 24 日