PPA/108

在臨時建築物內舉行宗教儀式
的
消防安全規定/建議

1. 須按下列比例放置屬於認可類型的手提滅火裝備：

   1.1 於_____ 放置 _____ 具9公升裝水式滅火筒

   1.2 於_____ 放置 _____ 具4.5公斤裝二氧化碳滅火筒

2. 應設金屬焚化爐一個, 以供焚化冥鏹之用。

3. 除燃點的線香外, 現場六米內不得有暴露火焰。

4. 該建築物如有上蓋及四周遮蓋, 則應採用金屬片 。

5. 不得為觀眾或拜神者設座位.。

6. 其他建議 (如有) : -

(Rev. 7/2024)