

在符合消防安全規定中常見的違規事項

處所: 按摩院

主題	違規事項／建議
違規事項	沒有出示有效的證書 FSI/314A 或 FSI/314B 而遷移花灑頭
建議	凡在現有處所進行小規模的花灑系統改裝及加裝工程，消防裝置承辦商必須在工程展開前，向消防處提交證書FSI/314A或FSI/314B(如適用)。在消防處人員巡查有關裝置是否符合規定期間，承辦商必須出示已由消防處蓋章證書FSI/314A或FSI/314B的副本，以供查核。
違規事項	花灑頭覆蓋的範圍不足夠
建議	花灑頭的主要功能是在啓動後及早撲滅火警。根據國際標準，花灑頭應該平均分布在整個受保護範圍。裝修工程如涉及拆除或增設間隔牆，花灑頭所覆蓋的範圍必須得以維持，並須由註冊消防裝置承辦商檢查。無論如何，任何裝飾、假天花、結構或疊高的貨物等，不可以阻礙花灑頭的運作。
違規事項	沒有就聚氨酯乳膠家具的布料提出證明文件
建議	根據發牌規定，所有聚氨酯乳膠家具應符合英國標準7176(一九九五年版)(中度危險)或英國標準7177(一九九六年版)(中度危險)。要完全符合有關聚氨酯乳膠家具的規定，必須提供本處認可測試機構的測試證明書、供應商或製造商發票，以供查核。
違規事項	沒有文件證明副照明系統符合認可標準及FS251顯示不足夠資料
建議	申請人應出示證明文件，例如產品的測試報告/證書等，證明緊急照明系統符合認可或可予接受的標準，以供查核。該緊急照明燈之牌子，型號及數量需列明在FS 251 上。
違規事項	沒有文件證明可燃的牆面裝飾和天花經過防火物料處理
建議	根據消防安全規定，所有可燃的牆面裝飾或天花應以防火漆／液加以處理，有關工程應由消防裝置承辦商驗證，申請人並須出示有效的FS251。
違規事項	出口指示牌不符合消防安全規定
建議	出口指示牌的設計須符合現行的消防安全規定。

常見的違規事項的例子

阻礙花灑頭運作



花灑頭沒有阻礙



出口指示牌不符合消防安全規定



出口指示牌符合消防安全規定

