


## 毋須事先獲得消防處接納的常見消防裝置及設備和其他產品

- 簡稱：
- 1. 消防處守則 - [最低限度之消防裝置及設備與裝置及設備之檢查、測試及保養守則（消防處）](#)
  - 2. 屋宇署消防安全守則 - [2011年建築物消防安全守則（屋宇署）](#)
  - 3. 電力線路守則 - [電力（線路）規例工作守則（機電工程署）](#)

|    | 消防裝置及設備／其他產品<br>(毋須事先申請認可)   | 安裝／使用前須符合的要求及相關資料  |
|----|--|--|
| 1. | <p style="text-align: center;">應急照明系統</p>  | <p>a) 符合以下要求：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) 消防處守則（最新版本）</li><li>(ii) <a href="#">PPA 104 - 應急照明系統（連接中央供電系統）的消防規定</a></li><li>(iii) <a href="#">PPA 104(A) - 獨立應急照明系統的消防規定</a></li><li>(iv) 屋宇署消防安全守則</li><li>(v) 電力線路守則</li></ul> <p>b) 在申請對消防裝置／設備進行認可檢查／測試時（例如在申請普通食肆牌照或申請新建樓宇消防證書的過程中）遞交測試證書／報告予消防處相關組別（例如「消防設備課」、各「防火辦事處」等）。</p> <p>c) 在消防處人員巡查時出示測試證書／報告</p> <p>d) 如有任何查詢，請聯絡：</p> <p style="text-align: center;">香港九龍<br/>尖沙咀東部康莊道1號<br/>消防總部大廈5樓<br/>牌照及審批總區<br/>政策課</p> <p style="text-align: center;">電話：2733 7660 傳真：2367 3631</p> |

|    | 消防裝置及設備／其他產品<br>(毋須事先申請認可)  | 安裝／使用前須符合的要求及相關資料   |
|----|---|---|
| 2. | <p style="text-align: center;">出口指示牌<br/>(包括方向指示牌)</p>                       | <p>a) 符合以下要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 消防處守則 (最新版本)</li> <li>(ii) 屋宇署消防安全守則</li> <li>(iii) 電力線路守則</li> </ul> <p>b) 在申請對消防裝置／設備進行認可檢查／測試時 (例如在申請普通食肆牌照或申請新建樓宇消防證書的過程中) 遞交測試證書／報告予消防處相關組別 (例如「消防設備課」、各「防火辦事處」等)。</p> <p>c) 在消防處人員巡查時出示測試證書／報告</p>                         |
| 3. | <p style="text-align: center;">不連警報器／發聲器或<br/>並非與自動火警警報系統一併使<br/>用的閃燈</p>  | <p>a) 符合以下要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 消防處守則 (最新版本)</li> <li>(ii) <a href="#">消防處通函第 2 / 2012 號</a></li> <li>(iii) 電力線路守則</li> </ul> <p>b) 在申請對消防裝置／設備進行認可檢查／測試時 (例如在申請普通食肆牌照或申請新建樓宇消防證書的過程中) 遞交測試證書／報告予消防處相關組別 (例如「消防設備課」、各「防火辦事處」等)。</p> <p>c) 在消防處人員巡查時出示測試證書／報告</p> |

|    | 消防裝置及設備／其他產品<br>(毋須事先申請認可)  | 安裝／使用前須符合的要求及相關資料  |
|----|---|--|
| 4. | 自動火警警報系統監測組件<br><br> | a) 符合以下要求： <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 消防處守則（最新版本）</li> <li>(ii) 電力線路守則</li> </ul> b) 在申請對消防裝置／設備進行認可檢查／測試時（例如在申請普通食肆牌照或申請新建樓宇消防證書的過程中）遞交測試證書／報告予消防處相關組別（例如「消防設備課」、各「防火辦事處」等）。<br>c) 在消防處人員巡查時出示測試證書／報告 |
| 5. | 防煙門<br><br>        | a) 符合以下要求： <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 屋宇署消防安全守則</li> </ul> b) 注意 <a href="#">《消防(消除火警危險)規例》(第 95F 章) 第 15 條</a>  |
| 6. | 門鎖<br><br>         | a) 符合以下要求： <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 屋宇署消防安全守則</li> </ul> b) 注意 <a href="#">《消防(消除火警危險)規例》(第 95F 章) 第 15 條</a>  |

|           | <p>消防裝置及設備／其他產品<br/>(毋須事先申請認可)</p>   | <p>安裝／使用前須符合的要求及相關資料</p>   |
|-----------|--|--|
| <p>7.</p> | <p>並非與自動火警警報系統一併使用的開門裝置</p>       | <p>a) 符合以下要求：</p> <p>(i) 屋宇署消防安全守則</p> <p>(ii) 電力線路守則</p> <p>b) 注意 <a href="#">《消防(消除火警危險)規例》(第 95F 章) 第 15 條</a></p>  |
| <p>8.</p> | <p>用於防煙門的防火／防煙封條</p>             | <p>a) 符合以下要求：</p> <p>(i) 屋宇署消防安全守則</p>   |
| <p>9.</p> | <p>用於花灑系統、消防栓／喉轆系統的喉管及相關配件</p>  | <p>a) 符合以下要求：</p> <p>(i) 消防處守則 (最新版本)</p> <p>(ii) <a href="#">消防處通函第 3 / 2006 號</a></p> <p>(ii) <a href="#">消防處通函第 3 / 2012 號</a></p> <p>(iii) <a href="#">《樓宇水管裝置手冊》(水務署)</a></p> |

|     | 消防裝置及設備／其他產品<br>(毋須事先申請認可)  | 安裝／使用前須符合的要求及相關資料  |
|-----|---|--|
| 10. | 消防沙桶  | a) 符合以下要求：<br>(i) 消防處守則（最新版本）  |
| 11. | 危險品倉庫或危險品車輛內使用的設備及裝置（例如加油機汽體回收監察系統、於加油站使用的設備等），但不包括易燃液體供應裝置及易燃液體貯存缸 | a) 請於正式申請危險品相關牌照時向消防處危險品課遞交有關文件。<br>b) 如有任何查詢，請聯絡：<br><br>香港新界<br>葵涌興盛路 86 號<br>葵涌消防處辦公大樓 4 樓<br>危險品課<br><br>電話：2417 5757 傳真：2413 0873 |
| 12. | 防煙面罩  | -  |

備註：

消防處不時收到有關此列表載列的消防裝置及設備(「消防裝置」)或其他產品的申請。請注意，有關這些消防裝置及產品，毋須事先申請接納。註冊消防裝置承辦商及負責安裝其他設備的承辦商有責任遵守此列表所載的相應要求。此列表不能盡錄所有毋須事先獲得消防處接納的消防裝置及產品，如對消防裝置及其他產品的認可／接納事宜有任何疑問，可向消防處牌照及審批總區消防設備課或調查及研究組查詢。