

消防安全標準諮詢小組

消防安全標準諮詢小組第二十二次會議席上討論的事項

(會議日期：二零零九年九月三十日)

1. 採用英國標準 5839：第 1 部(二零零二年版)的規定檢討自動火警警報系統的規定

消防處通函第 1/2009 號已於二零零九年七月十六日發出，公布附屬工作小組的建議。由二零零九年九月一日起，新通函訂明的新規定將適用於所有提交消防處的初步建築圖則。

2. 花灑分層閘掣

經討論後，成員接納下列各點：

- a) 所採納的方案為加設印有承辦商公司名稱及編號的塑膠封條，並使用鋼鏈及掛鎖。
- b) 新規定適用於所有花灑分層閘掣，但不包括內置微動開關的花灑分層閘掣。
- c) 新設計無須使用原擬在花灑分層閘掣附近裝設的警報器。
- d) 消防處會精細修訂標籤上的字眼。
- e) 將擬備新的消防處通函，以納入新規定。
- f) 設六個月寬限期，以便業界有足夠時間就新規定作好準備。

3. 為酒店／賓館及學生宿舍的火警偵測系統安裝聲響警報基座

消防處通函第 2/2009 號「酒店／賓館及學生宿舍內煙霧偵測器的聲響警報基座」已於二零零九年七月三十一日發出。該通函訂明的規定由二零零九年九月一日起生效，並適用於所有提交消防處的初步建築圖則。

4. 複合式感應煙霧偵測器的應用

附屬工作小組於二零零九年八月十三日舉行會議，附錄 2 的會議摘要載有接納將複合式感應煙霧偵測器用作煙霧偵測器的建議準則。香港註冊消防工程公司商會有限公司建議就會議摘要第 3(g)項所述，有關將複合式感應偵測器用作煙霧偵測器的情況，加入「熱力偵測器間距限制」。附屬工作小組會進一步考慮這項建議。

5. 在地底喉管中使用低塑性聚氯乙烯

成員根據香港註冊消防工程公司商會有限公司所提供的資料，討論應用上的技術事宜。由於須深入考慮此事，成員同意進一步參考海外經驗及做法，並由香港註冊消防工程公司商會有限公司收集相關資料。