

## 消防安全標準諮詢小組

### 消防安全標準諮詢小組第二十五次會議席上討論的事項

(會議日期：二零二零年六月二十九日)

#### **1. 加強管理以防止未經許可者接觸花灑分層閘掣**

香港註冊消防工程公司商會曾就消防處通函《花灑分層閘掣管理系統》的擬稿發表意見，建議消防裝置承辦商直接通知單位業主或管理處通函內的建議措施。這些措施會於通函發出日期起生效，而通函亦會同時提供中文及英文的標籤樣本。

#### **2. 在酒店、宿舍及賓館裝設視像火警警報紅色閃燈**

在日後的《最低限度之消防裝置及設備守則》檢討工作中，會再行檢討及討論有關視像火警警報的事宜。於消防裝置守則檢討工作中，消防處接獲 19 個專業團體／部門提出的 397 項建議／意見。消防處正綜合整理並分析集得的意見。

#### **3. 在管理員辦事處或管理處裝設控制板**

會上同意在《最低限度之消防裝置及設備守則》的檢討工作中，再行檢討及討論有關事宜。

#### **4. 根據歐洲標準 12845:2003 在隱閉地方提供花灑系統保護**

英國防損委員會最近發出技術報告 TB 230:2008:1, 就歐洲標準 12845:2003 第 5.4 條及消防處通函第 3/2006 號第 2.2 項「在隱閉地方提供花灑系統保護」的規定, 提供另一項選擇。成員同意進一步研究建議的新標準所帶來的影響。

#### **5. 監察花灑系統**

根據歐洲標準 12845:2003(E)附件 H 第 H2.3 條, 所有通常開啓的斷流閥, 其位置都應受到監察, 因為如果斷流閥關閉, 可能會阻礙警鐘或指示裝置的正常運作。會上又討論為所有消防服務/花灑泵房內的壓力掣的閘閥, 豁免提供監察裝置的規定。

#### **6. 在停車場設置花灑系統**

成員討論並釐清消防裝置守則第 4.9 條有關消防系統/裝置/設備的規定。香港註冊消防工程公司商會曾列舉兩個例子, 以表明該會如何理解有關的消防裝置規定。

#### **7. 在住宅樓宇升降機大堂設置花灑系統**

成員在會議上查詢, 應否把設置在車房的花灑系統保護, 延伸到住宅樓宇地面的升降機大堂。香港註冊消防工程公司商會提出兩個例子, 以表明該會如何理解有關的消防裝置規定。成員明白考慮到消防裝置的預期用途,

有關裝置應以消防裝置守則為依據。

## **8. 淨劑自動操作固定噴灑裝置**

消防處通函第 3/2009 號提到，禁止進口含受管制物質滅火筒的安排已經實施。消防處不會再就出售或供應此類滅火筒發出新許可，但之前通過型號審批的含受管制物質滅火筒可繼續使用，直至另行通告為止。啟動溫度規定為 74°C 至 79°C 的 FM 200 自動操作固定噴灑裝置，獲准用以保護 42.5 立方米或以下的房間(見 2010 年第 4 期憲報的「認可手提設備清單」)，能夠符合消防處有關危險牌照的規定。

## **9. 建築地盤辦公室的消防裝置規定**

成員釐清建築地盤辦公室的消防安全標準及規格，應符合《最低限度之消防裝置及設備守則》中有關低層商業樓宇的指定規定。