

## 消防安全標準諮詢小組

### 消防安全標準諮詢小組第二十七次會議席上討論的事項

(會議日期：二零一零年十二月十五日)

#### 1. 加強管理以防止未經許可者接觸花灑分層閘掣

消防處通函第4/2010號已於二零一零年九月二十七日發出，公布實施花灑分層閘掣管理系統的事宜。

#### 2. 在酒店、宿舍及賓館裝設視像火警警報紅色閃燈

爲了釐清在《設計手冊：暢通無阻的通道2008》下有關視像火警警報系統的應用範圍，消防處已備妥第1/2011號通函的擬稿，並邀請成員提出意見。

#### 3. 監察花灑系統

成員得悉香港註冊消防工程公司商會進行了有關監察花灑系統的研究，有關資料詳載於參考文件中。

#### 4. 符合英國標準BS 5839-1:2002+A2:2008的火警偵測及火警警報系統核對表

《符合英國標準BS 5839-1:2002+A2:2008的火警偵測及火警警報系統核對表》已送交成員傳閱，以徵詢意見。

#### 5. 消防處通函第 4/96 號

會上同意第 4/96 號通函所述的「UL Standard 1058」應予刪除，而第 8.2 項應修訂爲「FM200, NAFS-III, Inergen and CEA-410 systems are acceptable for use in automatic systems. Installations design must be in accordance with NFPA Standard 2001」。

#### 6. 消防控制中心

會上同意，每個發展計劃的設計／規劃各有不同，並可能有所差異，因此建議成員在提交設計圖時，向新建設課徵詢有關設立消防控制中心的意見，而新建設課則會按個別情況評核有關申請。