

**消防處與香港註冊消防工程公司商會聯絡會議摘要**  
**(會議日期：二零一一年六月十六日)**

**1.1 根據《消防安全(商業處所)條例》改善消防安全**

本處代表向各委員報告有關巡查的最新統計數字。

**1.2 檢查註冊消防裝置承辦商進行的保養工程的質素**

本處代表向各委員報告由部門進行突擊檢查所得的最新統計數字。

**1.3 第三者認證／產品審批／產品認證**

保安局與消防處會再舉行會議討論認證的工作流程，其後會與業界進行第二輪的諮詢。

**1.4 香港註冊消防工程公司商會有關花灑分層閘掣上鎖裝置的建議**

業界及其他使用者對花灑分層閘掣管理系統提出正面的回應。香港註冊消防工程公司商會在二零一一年八月亦會舉行研討會，提高業界對此系統的概念及認識。

**1.5 修訂防火裝置守則**

本處已將19個相關團體／部門對守則的意見納入更新的守則，並正準備第二擬稿。本處亦將會發出兩份有關的通函。

**1.6 就巡查期間發現懷疑偽造消防安全裝置而採取的行動**

香港註冊消防工程公司商會將會綜合相關的資料，並邀請消防處代表出席有關的研討會。

**1.7 送交持牌處所的 FS 251 給分區防火辦事處**

本處代表向委員會報告效率促進組建議持牌處所的 FS251，應直接送交分區防火辦事處跟進有問題的消防設備。本處會發出通函公佈詳細的要求。

## **1.8 修訂 FS251**

在「綜合發牌、消防安全及檢控系統」推出印有二維條碼的 FS 251 前，香港註冊消防工程公司商會同意承辦商應在消防證書中列明曾報告有問題的消防證書的參考編號，以便覆查。

## **1.9 電梯 槽的消防安全標準**

在電梯 槽安裝感應器的技術問題，將會根據建造業議會的指引於消防安全標準諮詢小組討論。