

二零一一年七月二十八日
第二十九次通風裝置聯絡小組會議摘錄

1	<p><u>預隔熱板製造的風槽系統</u></p> <p>香港空調及冷凍商會表達他們對建議的消防處通函關於預隔熱板風槽需加設消防花灑系統的關注，認為英國防損委員會自動花灑裝置規則覆蓋範圍已經足夠，及已禁止採用預隔熱板風槽於高危地區如防護範圍、危險倉和機房等。香港空調及冷凍商會將聯絡消防裝置承辦商會進一步商討有關問題。消防處歡迎業界繼續討論以進一步證實有關的論據。</p>
2	<p><u>持牌處所通風/空氣調節控制系統的檢查</u></p> <p>消防處通函編號 2/2005 的附圖正在修改中。完成後，修正圖則將會派發給各會員預覽。</p>
3	<p><u>新建築物在入伙前的防火閘檢查</u></p> <p>消防處報告屋宇署將聯絡有關的人士決定試驗檢查計劃的終止日期。屋宇署將會作出檢討，有需要時會制訂相關措施。業界亦可以將對這計劃的意見傳達給屋宇署。</p>
4	<p><u>通風年檢證書審查</u></p> <p>消防處和食物環境衛生署正在檢討食物處所的續牌程序和通風年檢證書的檢收方法。檢討目的是要保持發牌程序的效率同時亦需要維持能達到消防安全的要求。</p>
5	<p><u>通風系統年檢的宣傳</u></p> <p>消防處感謝各會員的努力，協助派發「樓宇和處所通風系統年檢」的宣傳海報和傳單給與他們的顧客，以帶出公眾人士對通風系統消防安全的關注。</p>