

二零一二年一月十九日
第三十一次通風裝置聯絡小組會議摘錄

1	<p><u>預隔熱板製造的風槽系統</u></p> <p>消防處已收到了<u>香港空調及冷凍商會(HKACRA)</u>關於預隔熱板風槽系統意見的信件，指出自動花灑裝置的灑水如被風槽阻礙，自動花灑裝置規則已有規定需要加裝花灑裝置去抵銷其產生的效果。而現時提議加裝花灑裝置的要求將會由註冊消防承建商來進行，這會減低採用預隔熱板風槽系統所帶來的好處。</p>
2	<p><u>持牌處所通風/空氣調節控制系統的檢查</u></p> <p>持牌處所通風/空氣調節控制系統的圖則正在進行修訂中。</p>
3	<p><u>新建築物在入伙前的防火閘檢查</u></p> <p>香港註冊通風系統承建商協會(HKRVCA)和 HKACRA 已在 2011 年 12 月分別發信給屋宇署表達他們對新建築物在入伙前的防火閘檢查試驗計劃的意見。</p> <p>HKACRA 強調防火閘的裝置於新建築物在入伙前的驗收是十分重要，而該試驗計劃應該是構成發出入伙紙的重要部分。HKACRA 提出 RSC(V) 應有責任簽署 PNAP APP-13 證明新建築物的防火閘是適當地安裝。同時指出屋宇署提議將風槽的安裝工作加入小型工程監管系統之內是會產生一定影響的，而現時機械式排煙系統和樓梯增壓系統之風槽系統設施是屬於消防裝置的工作範疇，但是卻由 RSC(V)安裝，兩個協會已對屋宇署的提議表達其關注。</p>
4	<p><u>通風年檢證書審查</u></p> <p>消防處表示會繼續和食物環境衛生署檢討食物處所有關提交通風年檢證書的續牌程序。</p>
5	<p><u>實施註冊消防工程师計劃以推行第三方參與消防安全審批修訂計劃</u></p> <p>消防處指出以上計劃的諮詢已於 2012 年 1 月 16 日完成。HKRVCA 和 HKACRA 已提供了意見。消防處將會研究收回的意見和作出檢討。</p>
6	<p><u>綜合發牌、消防安全及檢控系統(LIFIPS)</u></p> <p>消防處宣佈新電腦系統(LIFIPS)將於 2012 年初投入服務。消防處已於 2012 年 1 月發信通知所有 RSC(V)，全新二款的通風年檢證書電子表格可於消防處網頁下載。通風系統工程完竣通知書亦可以電子表格形式遞交消防處。消防處闡明現時舊的年檢證書仍可採用，暫時沒有取替原用表格之日期。</p>

7	<p data-bbox="256 152 719 192"><u>2011 年建築物消防安全守則</u></p> <p data-bbox="256 235 1434 358">儘管屋宇署於最近頒佈新的 2011 年建築物安全守則，消防處將會保持通風系統的現存檢查及認可的原則。如發現有需要作出修改時，將會在實行新的規定前預先通知業界。</p>
---	---