

二零一二年四月二十五日
第三十二次通風裝置聯絡小組會議摘錄

1	<p><u>預隔熱板製造的風槽系統</u></p> <p>消防處正檢閱<u>香港空調及冷凍商會</u>和<u>消防裝置承辦商會</u>在預隔熱板製造的風槽系統提供加裝灑水系統之意見。業界認為應免除為預隔熱板製造的風槽系統增設額外灑水系統的建議要求，同時盡快為業界訂立指引。</p>
2	<p><u>持牌處所通風/空氣調節控制系統的檢查</u></p> <p>有關持牌處所通風/空氣調節控制系統修訂圖則已經完成，將會發送給各委員提供意見。</p>
3	<p><u>新建築物在入伙前的防火閘檢查</u></p> <p>消防處表示新建築物防火閘檢查試驗計劃已完結，除非屋宇署作出要求，否則不會作出跟進的巡查安排。消防處會按照現行做法進行隨機抽查建築物/處所。</p> <p>業界建議應繼續進行該試驗計劃，這將使新建築物的發展商/顧問/承辦商察覺正確安裝的通風系統對樓宇消防安全的重要性。消防處指出試驗計劃的巡查結果已交給屋宇署作出審議和跟進。</p>
4	<p><u>通風系統年檢證書審查</u></p> <p>消防處報告食物處所牌照的續期程序正與食環署審議中。</p>
5	<p><u>實施註冊消防工程師計劃以推行第三方參與消防安全審批修訂計劃</u></p> <p>消防處會繼續跟進其發展及向各委員滙報。</p>
6	<p><u>綜合發牌、消防安全及檢控系統(LIFIPS)</u></p> <p>消防處的 LIFIPS 電腦系統已於 2012 年 4 月全面啟動。在實施系統初期出現的一些的問題經已解決。在有需要時，系統將會進行有關的改善工程。</p>