

二零一三年一月二十四日
第三十五次通風裝置聯絡小組會議摘錄

1	<p><u>預隔熱板的風槽系統</u></p> <p>關於預隔熱板風槽系統取消加裝建議的灑水系統的火警風險評估，會員認為風險相對較低。消防處會檢討先前準備的通函草案並會發送更新的通函給各成員提供意見。</p>
2	<p><u>持牌處所通風/空氣調節控制系統的檢查</u></p> <p>HKRVCA 和 HKACRA 對修訂持牌處所通風/空氣調節控制系統的有關圖則沒有意見。消防處將會提交有關圖則到消防安全標準諮詢小組評論。</p>
3	<p><u>新建築物在入伙前的通風年檢</u></p> <p>HKRVCA 匯報於 2013 年 1 月收到屋宇署的回信指出正在進行檢討新建築物防火閘檢驗之程序。消防處已提供新建築物防火閘之檢驗報告給屋宇署參考。</p>
4	<p><u>通風年檢證書審查</u></p> <p>消防處報告食環署仍在檢討食肆續牌手續，消防處會繼續跟進。</p>
5	<p><u>實施註冊消防工程师計劃以推行第三方參與消防安全審批修訂計劃</u></p> <p>第三方參與消防安全審批修訂計畫的業務影響評估研究草案已經完成，消防處正在檢討中。</p>
6	<p><u>香港可燃製冷劑的使用</u></p> <p>消防處報告 2013 年 1 月發生一宗氣體爆炸事件，懷疑是因為可燃製冷劑洩漏引起的。消防處十分關注空調系統可燃製冷劑的處理，要求各會員提供有關製冷劑使用情況以供參考。並勸喻業界應採取預防措施處理可燃製冷劑，特別於抽出和注入的程序時。</p>
7	<p><u>批核/認可通風物料</u></p> <p>消防處現正草擬批核/認可應用於通風系統的物料及產品的指引文件，目的是要更新現時的程序。</p>
8	<p><u>通風系統的改建工程</u></p> <p>消防處指出建築物的通風系統改建工程不必提交消防處審批。如有需要，消防處可以就複雜的通風系統工程項目提供諮詢。</p>