

二零一三年七月二十五日
第三十七次通風裝置聯絡小組會議摘錄

1	<p><u>預隔熱板的風槽系統</u></p> <p>預隔熱板風槽的草擬通函只適用於建築物(通風系統)規例定義下的通風系統。草擬通函經修訂後會發予各成員徵求意見。</p>
2	<p><u>持牌處所通風/空氣調節控制系統的檢查</u></p> <p>有關食肆通風/空氣調節控制系統的建議修訂圖則已於 2013 年 7 月舉行的 FSSAG 會議上提交給各成員，將會在下次會議收回意見。</p>
3	<p><u>新建築物在入伙前的通風系統檢查</u></p> <p>消防處和屋宇署已就新建築物入伙前通風系統的檢查交換了意見，消防處已從消防安全的角度提出意見。</p>
4	<p><u>實施註冊消防工程師計劃以推行第三方參與消防安全審批修訂計劃</u></p> <p>在兩個與相關利益人士簡報會收到的意見，會於業務影響評估(BIA)草案的研究時作出考慮後，計劃便會進展至立法階段。</p>
5	<p><u>討論在香港使用可燃製冷劑</u></p> <p>消防處指出在空調機組使用可燃製冷劑的查詢可向機電工程署氣體安全諮詢委員會尋求意見，因為該委員會曾參與有關液化石油氣作為家用冰箱製冷劑的事項。HKACRA 會與機電工程署商討這個問題。</p>
6	<p><u>批核/認可通風系統物料</u></p> <p>消防處報告通風系統設備及材料的批准/評估的指引仍在進行檢討。</p>
7	<p><u>耐火防火閘</u></p> <p>關於“耐火防火閘”是否需要得到消防處的批准。消防處指出法例第 123J 章和第 132CE 章列出只有保險連杆和靜電聚塵器需要消防處處長的批准，而“耐火防火閘”並不屬於在消防處管轄通風系統的範圍。</p>