

二零一三年十月二十四日  
第三十八次通風裝置聯絡小組會議摘錄

1	<p><u>預隔熱板的風槽系統</u></p> <p>各成員對消防處預隔熱板風槽的草擬通函的修訂沒有意見。該修訂草案通函將提交消防處管理層作出審議。</p>
2	<p><u>持牌處所通風/空氣調節控制系統的檢查</u></p> <p>有關食肆通風/空氣調節控制系統的建議修訂圖則已於 2013 年 10 月的 FSSAG 會議呈交各會員。收到的意見將會交給 VILG 成員作進一步討論。</p>
3	<p><u>新建築物在入伙前的通風系統檢查</u></p> <p>屋宇署「建築工程竣工證明書及建築物料證明書及產品明細表(PNRC 25)」於 2013 年 9 月開始生效，RSC(V)需要簽署「附錄表 A」證明安裝在新建築物的通風系統的防火閘物料和產品是處於安全和有效運作狀態。消防處表示在一般情況下不會對新建築物在入伙前的通風系統是進行抽驗。</p>
4	<p><u>實施註冊消防工程师計劃以推行第三方參與消防安全審批修訂計劃</u></p> <p>消防處會監察該計劃的進展並報告予各成員。</p>
5	<p><u>年檢通風系統</u></p> <p>成員發現消防處網站的首頁有一個「消防系統裝置及設備年檢」的頁面，提出是否可加上在通風系統年檢的頁面。消防處會作出考慮。</p>
6	<p><u>防火閘的標準</u></p> <p>成員提出屋宇署的「防火閘於建築物消防安全守則 2011 年版」與消防處通函第 4/96 號有不同的標準。消防處指出屋宇署的守則也接受消防處的通函的相關 BS 標準，如現的標準過時可由相關的 BS EN/ISO 標準所取代。消防處會在一般情況下接受等同於現有 BS 標準的國際/國家標準。</p>