

二零一六年十一月二十五日
第五十次通風裝置聯絡小組會議摘錄

1.	<p><u>電力聯鎖與持牌處所通風/空氣調節控制系統</u></p> <p>秘書報告有關食物業牌照的電力聯鎖與持牌處所通風/空氣調節控制系統的建議已經修訂，並將於 2016 年 11 月 30 日舉行的第二次工作小組會議上討論。</p>
2.	<p><u>預隔熱板應用在建設風管於機械通風系統</u></p> <p>主席告知與會成員，消防處於 2016 年 10 月 22 日發出第 4/2016 號通函，將消防處通函第 1/2014 號的試行期由 2016 年 10 月 30 日延長至 2018 年 10 月 29 日。</p>
3.	<p><u>保護區對防火和防煙的保護要求</u></p> <p>經複閱消防處第 4/96 號通函第 5.2 條第 XI 部分後，所有與會成員普遍認同，i)第 5.2.1 條和第 5.2.2 條或 ii)第 5.2.3 條中的防護要求可以單獨考慮和採用。由於各與會成員對第 5.3 條的要求有不同的看法，主席要求與會成員們進一步複閱並參考業界慣常做法，以便在下次會議上作進一步討論。</p>