

**根据《危险品（一般）规例》
注册成为（一）气瓶及 / 或（二）气体管道装置
检验、试验及签发证明的
认可人士申请须知**

甲. 申请程序

1. 填妥附录一的申请表。
2. 选择适当的认可人士的类别。
3. 将填妥的申请表连同乙部所列的证明文件，一并递交至以下地址：

九龙尖沙咀东部康庄道 1 号消防处总部大厦 5 楼
消防处牌照及审批总区
(调查及研究组)

4. 有关申请成功通过初步审查后，本处会要求申请人亲身呈示证明文件的正本以供核实。
5. 本处会按照申请表递交的先后次序处理申请。
6. 在正常情况下，处理申请的时间不会超过 45 个工作日。
7. 获批准的认可人士资格有效期为两年，申请人须于有效期期满前两个月填妥附录二的注册续期申请表，并递交至上述第 3. 项的地址，以便办理续期的申请。

乙. 所需的文件

1. 个人资料：
 - (a) 近照一张；
 - (b) 香港身份证 / 护照副本一份；
 - (c) 相关工作经验的记录；以及
2. 相关学历及专业资格证书 / 文凭副本等等。

丙. 学历 / 专业资格

申请人必须是下列其中一个类别或同等资历的合资格工程师：

- (a) 英国贸易部一级轮机工程师或香港海事处一级轮机工程师；
- (b) 香港劳工处锅炉检验师；或
- (c) 机械、化学、气体或轮机工程的特许工程师，并且是相关工程学会的会员。

丁. 查询

如欲查询更多关于注册事宜的数据及意见，请以下列方式与本处人员联络：

电话：2733 7827 / 2733 7557
传真：2367 3631
电邮：lcpolic2@hkfsd.gov.hk

申请表

附錄一

注册成为（一）气瓶及 / 或（二）气体管道装置的 检验、试验及签发证明的认可人士

相片

致：消防处处长

1. 本人现申请注册成为（☒请选择下列其中一项）的认可人士：

☐ 气瓶以及气体管道装置

☐ 气瓶

☐ 气体管道装置

2. 本人的个人资料如下：

姓名（英文 / 中文）	性别 （男 / 女）	出生日期 （日 / 月 / 年）	身份证号码或 护照号码
地址			
电话			
电邮			

3. 请详列测试、保养及检查气瓶及 / 或气体管道装置的经验：

-
-
-
-
-
-

4. 请详列有关的学历 / 专业资格：

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

5. 现夹附证明文件如下：

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

日期 : _____

申请人签署 : _____

注册续期申请表

附錄二

(一) 气瓶及 / 或 (二) 气体管道装置的 检验、试验及签发证明的认可人士

致：消防处处长

本人现为 (☒ 请选择下列其中一项) 的认可人士，现申请续期注册。

- ☐ 气瓶以及气体管道装置
- ☐ 气瓶
- ☐ 气体管道装置

有关认可信件的档案编号及日期：

请更新本人的联络数据如下：(如适合)

地址：	
电话：	
电邮：	

申请人签署：_____

申请人姓名：_____

申请日期：_____

有关气瓶及气体管道装置的 检验、试验及签发证明的指引

按照《危险品(一般)规例》(香港法例第 295B 章)第 66 条和第 67 条所批准的认可人士,包括气体管道装置发牌规定中所列明的认可人士,在为气瓶以及气体管道装置作检验、试验及签发证明时,应遵守下列规定,并以公正无私、不偏不倚、谦恭有礼的态度,履行其专业责任。

法定规例

- (1) 必须严格遵照《危险品(一般)规例》第 66 条和第 67 条关于「永久和液化气体气瓶的检验及试验」和「装载溶解气体气瓶的检验」的规定,详情请浏览<<http://www.legislation.gov.hk/chi/home.htm>>。
- (2) 必须符合 DG/TS/143 和 DG/TS/144 或 DG/TS/143(A) 和 DG/TS/144(A)有关「气体管道装置测试检验」的发牌规定。

气瓶标记

- (3) 在进行检验时,有关认可人士必须确保气瓶的瓶肩、瓶顶或瓶颈等的适当位置是否清楚标示下列标记: -
 - (i) 规格标记,紧接其后是操作压力。例如: **DOT-3A 1800**。
 - (ii) 气瓶编号,位置在规格标记之下或之后。例如: **A 123456789**。
 - (iii) 检验人员的记号和测试日期。例如: **ÜZ 5-95/ ÜZ May 1995**。
 - (iv) 生产商的标记(名称或标志)。例如: **ABC Inc**。

气体管道装置

- (4) 有关认可人士必须按照 DG/TS/143 和 DG/TS/144 或 DG/TS/143(A) 和 DG/TS/144(A) 所载的规定,就气体管道装置进行检验、试验等等。

检验报告

- (5) 有关认可人士必须拟备检验报告,证明所有气瓶及 / 或气体管道装置已经进行检验及测试,并记录所发现的损坏及所作出的跟进;以及建议是否可以继续使用有关气瓶及 / 或气体管道装置。

报告存案

- (6) 有关认可人士必须保存检验报告副本六年,并且在消防处要求时出示有关副本,以供查核。