

消防處  
牌照及審批總區  
危險品課

香港新界葵涌興盛路 86 號  
消防處葵涌辦公大樓 4 字樓



FIRE SERVICES DEPARTMENT  
LICENSING & CERTIFICATION COMMAND  
DANGEROUS GOODS DIVISION  
4/F, Fire Services Department Kwai Chung Office  
Building, 86 Hing Shing Road,  
Kwai Chung, New Territories,  
Hong Kong.

本處檔號 Our Ref. (49) in DGD 332/30  
來函檔號 Your Ref.  
圖文傳真 Fax: 2413 0873  
電話 Tel. No 2417 5757

所有以油缸車運送第 5 類危險品之危險品牌照持有人／申請人

先生／女士：

油缸車入油的防火措施

特此提醒閣下，輪換油缸內的燃油種類可引致嚴重意外。當為曾裝載汽油(引火點低)的油缸裝注柴油(引火點較高)時，如油缸內仍留有汽油殘餘物或蒸氣，即使再裝注柴油，仍有可能產生汽油蒸氣，而裝注期間所產生的靜電火花，可燃點汽油蒸氣，並引致爆炸或閃燃現象。

有鑑於此，本處現提醒油缸車操作員為其油缸裝注柴油之前，須確保缸內沒有汽油殘餘物或蒸氣。此外，亦須嚴格遵從入油期間的各項安全措施。如油缸曾裝載引火點低的石油產品，在裝注引火點較高的石油產品時，上述程序亦同樣適用。

如對本信或油缸車的消防安全措施有任何查詢，請致電 2417 5757 與本處牌照及審批總區危險品課聯絡。

消防處處長

(張嘉威



代行)

二零一四年三月十八日