

在临时建筑物内举行宗教仪式  
的  
消防安全规定/建议

1. 须按下列比例放置属于认可类型的手提灭火装备：
  - 1.1 于\_\_\_\_\_ 放置 \_\_\_\_\_ 具9公升装水式灭火筒
  - 1.2 于\_\_\_\_\_ 放置 \_\_\_\_\_ 具4.5公斤装二氧化碳灭火筒
2. 应设金属焚化炉一个, 以供焚化冥镪之用。
3. 除燃点的线香外, 现场六米内不得有暴露火焰。
4. 该建筑物如有上盖及四周遮盖, 则应采用金属片。
5. 不得为观众或拜神者设座位.。
6. 其他建议 (如有) :-

(Rev. 7/2024)