

消防处  
牌照及审批总区

香港九龙尖沙咀东部康庄道1号5楼  
消防总部大厦



FIRE SERVICES DEPARTMENT  
LICENSING AND CERTIFICATION COMMAND

Fire Services Headquarters Building,  
No. 1 Hong Chong Road, 5/F.,  
Tsim Sha Tsui East, Kowloon,  
Hong Kong

本處檔號 Our Ref.: (11) in FP 313/28 Pt.8

來函檔號 Your Ref.:

圖文傳真 Fax: 852-2723 2197

電話 Tel. No.: 852-2733 7746

電子郵件 E-mail: lcpolic2@hkfsd.gov.hk

致： 牌照申请人；及  
聚氨酯乳胶床褥和衬垫家具制造商及供货商

聚氨酯乳胶床褥和衬垫家具之测试报告  
备忘事项

根据消防处签发消防证书条件内之消防安全规定，如申请牌照处所内使用聚氨酯乳胶家具，你必须提交一份由认可及获认证的测试实验所发出的测试报告，证实该处所内使用之聚氨酯乳胶家具符合本处所要求的相关英国标准 BS7177:1996 及 BS 7176:1995 (或其最新版本)。详情请浏览下列消防处网页：

[http://www.hkfsd.gov.hk/home/chi/source/circular/c01\\_2000.pdf](http://www.hkfsd.gov.hk/home/chi/source/circular/c01_2000.pdf)

本处过去曾收到内地一间名为东莞标检产品检测有限公司(STC (Dongguan) Company Limited)实验所发出有关聚氨酯乳胶家具的测试报告，证明有关家具已经符合规定，但其后经国家认证所批准设立并授权的中国合格评定国家认可委员会证实，该实验所并未获委员会认可执行有关的英国标准 BS 7176:1995 (合成物测试非住宅用座椅的抗火效能规定)或 BS 7177:1996 (床褥，沙发型长椅和床垫的抗火效能规定)标准测试。因此，本处不会接受该实验所根据上述英国标准所签发的测试报告，以证明聚氨酯乳胶床褥和衬垫家具已经符合规定。

此外，请注意英国及国际标准化组织标准 BS ISO 7176 Part 16:1997 (轮椅、装饰面料的耐燃性要求和试验方法)并不是本处所接受的适当测试标准，以证明聚氨酯乳胶床褥和衬垫家具已经符合规定。如有查询，请联络申请个案主任。

消防处处长

(刘克能

代行)

二零零九年六月一日