

消防安全標準諮詢小組

消防安全標準諮詢小組第十五次會議席上討論的事項

(會議日期：二零零七年十二月二十日)

1. 建築地盤的消防規定

業界主要相關者與消防處在二零零七年十一月二十七日舉行會議後，對指引作出輕微修訂。消防處會擬備通函，待通函發出三個月後，指引才會生效，讓業界有足夠時間就新安排作好準備。

2. 提交新建樓宇消防裝置圖則的新安排

工作小組第二次會議於二零零七年十一月十二日舉行。香港註冊消防工程公司商會有限公司會進一步討論此項目，然後將會員的意見向消防處反映。

3. 在本港使用圖形符號出口指示牌

消防處現正擬備通函，以就此項目作正式公告。

4. 街上消防栓的標準測試安排

有關的消防處通函的中英文版本快將擬就，待簽署後便會發出並上載消防處網頁。

5. 採用英國標準 5839：第 1 部(二零零二年版)的規定檢討自動火警警報系統的規定

附屬工作小組自成立以來已經舉行了八次會議，並且已完成覆檢有關標準全部內容。下次會議將於二零零八年一月二十五日舉行。

6. 在假天花下面裝設低層花灑

消防處已收到電腦流體動力模擬測試的資料。香港註冊消防工程公司商會有限公司的代表及獲授權人士將會安排另一次會議。

7. 妥善保養消防裝置以確保其操作性能良好

消防處提醒各成員妥善保養消防裝置的重要性。由於各成員已對此問題非常清楚，此項目會於下次會議刪除。

8. 花灑系統輔助閥

香港註冊消防工程公司商會有限公司建議在花灑系統輔助閥附近加裝警報器，以在相關消防裝置承辦商離開現場前，提醒他們輔助閥的位置。各成員會徵詢所代表機構人員的意見，然後於下次會議討論。

9. 消防裝置及設備的產品認可

此項目無須跟進討論，會於下次會議刪除。

10. 就英國標準 5839：第 1 部(一九九八年版)作出澄清

香港註冊消防工程公司商會有限公司提議豁免酒店客房安裝搖控指向燈。香港工程師學會亦提議搖控指向燈可採用不同顏色的燈光，以配合建築物的空內設計。香港註冊消防工程公司商會有限公司會提供更多資料，以供考慮和有助進一步討論。

11. 為酒店／賓館及學生宿舍的火警偵測系統安裝發聲器座

消防處建議在新興建的酒店及賓館的客房和學生宿舍睡房，安裝連發聲器座的煙霧偵測器。至於現時的這類建築物，消防處會勸喻業主或管理處以自願形式安裝發聲器座。各成員表達意見後，會將此建議帶返所代表機構討論，然後提出他們的看法／意見。