

## 消防安全标准咨询小组

### 消防安全标准咨询小组第二十二次会议席上讨论的事项

(会议日期：二零零九年九月三十日)

#### 1. 采用英国标准 5839：第 1 部(二零零二年版)的规定检讨自动火警警报系统的规定

消防处通函第 1/2009 号已于二零零九年七月十六日发出，公布附属工作小组的建议。由二零零九年九月一日起，新通函订明的新规定将适用于所有提交消防处的初步建筑图则。

#### 2. 花洒分层闸掣

经讨论后，成员接纳下列各点：

- a) 所采纳的方案为加设印有承办商公司名称及编号的塑料封条，并使用钢链及挂锁。
- b) 新规定适用于所有花洒分层闸掣，但不包括内置微动开关的花洒分层闸掣。
- c) 新设计无须使用原拟在花洒分层闸掣附近装设的警报器。
- d) 消防处会精细修订标签上的字眼。
- e) 将拟备新的消防处通函，以纳入新规定。
- f) 设六个月宽限期，以便业界有足够时间就新规定作好准备。

#### 3. 为酒店 / 宾馆及学生宿舍的火警侦测系统安装声响警报基座

消防处通函第 2/2009 号「酒店 / 宾馆及学生宿舍内烟雾侦测器的声响警报基座」已于二零零九年七月三十一日发出。该通函订明的规定由二零零九年九月一日起生效，并适用于所有提交消防处的初步建筑图则。

#### **4. 复合式感应烟雾侦测器的应用**

附属工作小组于二零零九年八月十三日举行会议，附录 2 的会议摘要载有接纳将复合式感应烟雾侦测器用作烟雾侦测器的建议准则。香港注册消防工程公司商会有限公司建议就会议摘要第 3(g)项所述，有关将复合式感应侦测器用作烟雾侦测器的情况，加入「热力侦测器间距限制」。附属工作小组会进一步考虑这项建议。

#### **5. 在地底喉管中使用低塑性聚氯乙烯**

成员根据香港注册消防工程公司商会有限公司所提供的数据，讨论应用上的技术事宜。由于须深入考虑此事，成员同意进一步参考海外经验及做法，并由香港注册消防工程公司商会有限公司收集相关资料。