

消防处与认可人士联络会议摘要

日期：二零一六年十一月二十九日（星期二）

时间：下午三时正

地点：消防处消防安全总区会议室

讨论事项：

1. 注册消防工程师计划

《2016 年消防（修订）条例草案》已于二零一六年十一月十一日保安事务委员会会议上讨论，十一月十八日刊宪，并会于十一月三十日提交立法会首读。2016 年条例草案与 2015 年条例草案大同小异，只是纳入了该附属法例的委员会审议阶段修订。

2. 升降机直通占用范围的楼宇的消防装置及设备规定

对于利用自动启动装置取代前往高楼层的所有召唤并启动升降机机厢返回主层操作的修订建议，机电工程署并无进一步意见。

[随文夹附修订建议数据，以供参考。]

3. 消防栓／喉箍系统的闸掣管理系统

消防处已于二零一六年十一月十七日发出消防处通函。

此项目毋须再作讨论，与会者同意在下次会议删除此议题。

4. 现有工业建筑物窗户的改动

此项目毋须再作讨论，与会者同意在下次会议删除此议题。

5. 改善一般建筑图则处理程序的措施

除了二零一四年六月十七日消防处公告所载有关一般建筑图则处理程序的改善措施外，消防处还会为每一个项目指派一名隶属有关组别（即港岛、九龙、新界南、新界北和特别项目组）的个案主任，负责一站式处理该项目日后提交的所有一般建筑图则和解答查询。此新安排由二零一六年十一月一日起实施，务求提供更高效优质的服务。

成员普遍欢迎此新安排。消防处亦建议认可人士使用自己的数据库或任何可供取用的行业共享数据，以期减少所需数据早已见于守则或通函的重复或简单查询。

6. FS172 的建筑物说明

香港建筑师学会早前查询消防装置验收检查时递交的消防证书 FS172 所填报地址与 FS161 所载不同的问题。消防处提醒认可人士应确保 FS172 采用的建筑物说明与 FS161 采用的一致，并建议认可人士尽早联络新建设课修改建筑物说明，以免延误签发 FS172。

完