

消防处与香港注册消防工程师公司商会联络会议摘要

(会议日期：二零一二年六月二十八日)

1.1 根据《消防安全(商业处所)条例》改善消防安全

本处代表向各委员报告有关巡查的最新统计数字。

1.2 检查注册消防装置承办商进行的保养工程的质素

本处代表向各委员报告由部门进行突击检查所得的最新统计数字。

1.3 私人楼宇改善消防安全计划

本处代表向各委员报告有关执法的最新统计数字。

1.4 第三者认证计划

营商环境影响评估顾问研究于二零一二年六月十一日展开，工作小组在二零一二年六月十四日召开首次会议，讨论营商环境影响评估顾问研究的未来路向。计划督导委员会将于二零一二年六月二十八日召开会议，监察研究进度。

1.5 修订防火装置守则

更新守则的英文版已于二零一二年四月一日公布及生效，中文版将于稍

后公布。本处将于短期内筹办业界简介会。

1.6 就巡查期间发现怀疑伪造消防安全装置而采取的行动

香港注册消防工程公司商会在会上就「第三者认证计划」发表简报。与会者就此事交流意见，普遍表示支持。由于事件涉及海关，本处将与海关联络，研究如何推展此事。

1.7 综合发牌、消防安全及检控系统(LIFIPS)投入使用

本处澄清，处方在推出LIFIPS后仍会提供须付费的消防装置及设备证书(FS251)服务，以供不熟悉计算机操作或对于填写FS251电子表格(e-FS251)感到困难的注册消防装置承办商使用，但鼓励业界使用LIFIPS和e-FS251这两项崭新的网上服务。至于e-FS251的使用情况方面，用户普遍反映在填写表格时遇上技术困难。为此，本处同意在下一一次举办「修订防火装置守则」业界简介会时加开一节，作为简介会的第二部分，以讨论有关e-FS251的事宜。同时，本处将成立工作小组，找出方法以解决e-FS251在使用时和以电子方式提交信息时出现的技术问题。

1.8 东方日报于二零一二年六月十一日报道天水围天颂苑消防喉辘的保养标签过期一事

本处在会上提出此事，以提醒业界，根据《最低限度之消防装置及设备守则与装置及设备之检查、测试及保养守则》，只有灭火筒才须在保养检查后贴上卷标，至于其他消防装置，则并无相关要求。因此，所有贴

在其他消防装置上以供消防装置承办商或物业管理参考的标签如已过期，应在年检时予以移除。由于此事项仅供与会者备悉，各委员同意在下一次会议删除此项目。

1.9 e-FS251的打印质素及正确的数据记项

过去数月，本处留意到部分e-FS251打印质素欠佳，并出现表内所有必须填写的栏目没有填妥，以及同一序号出现于多于一份e-FS251表格。本处提醒各注册消防装置承办商注意上述问题。有关e-FS251的技术问题，将由上文1.7段所提及新成立的工作小组进行讨论。

2.0 以电子方式递交楼宇消防装置因工程而关闭通知书

本处鼓励各注册消防装置承办商经网上呈报有关楼宇消防装置的关闭事宜，并提醒他们，根据新安排，一份FS251只适用于一幢楼宇。