

二零一三年十月二十四日
第三十八次通风装置联络小组会议摘录

1	<p><u>预隔热板的风槽系统</u></p> <p>各成员对消防处预隔热板风槽的草拟通函的修订没有意见。该修订草案通函将提交消防处管理层作出审议。</p>
2	<p><u>持牌处所通风/空气调节控制系统的检查</u></p> <p>有關食肆通風/空氣調節控制系統的建議修訂圖則已於 2013 年 10 月的 FSSAG 會議呈交各會員。收到的意見將會交給 VILG 成員作進一步討論。</p>
3	<p><u>新建筑物在入伙前的通风系统检查</u></p> <p>屋宇署「建筑工程竣工证明书及建筑物料证明书及产品明细表(PNRC 25)」于 2013 年 9 月开始生效，RSC(V)需要签署「附录表 A」证明安装在新建筑物的通风系统的防火闸物料和产品是处于安全和有效运作状态。消防处表示在一般情况下不会对新建筑物在入伙前的通风系统是进行抽验。</p>
4	<p><u>实施注册消防工程师计划以推行第三方参与消防安全审批修订计划</u></p> <p>消防处会监察该计划的进展并报告予各成员。</p>
5	<p><u>年检通风系统</u></p> <p>成員發現消防處網站的首頁有一個「消防系統裝置及設備年檢」的頁面，提出是否可加上在通風系統年檢的頁面。消防處會作出考慮。</p>
6	<p><u>防火闸的标准</u></p> <p>成员提出屋宇署的「防火闸于建筑物消防安全守则 2011 年版」與消防处通函第 4/96 号有不同的标准。消防处指出屋宇署的守则也接受消防处的通函的相关 BS 标准，如现的标准过时可由相关的 BS EN/ISO 标准所取代。消防处会在一般情况下接受等同于现有 BS 标准的国际/国家标准。</p>