

二零一五年二月十二日
第四十三次通风装置联络小组会议摘录

1.	<p><u>预隔热板的风槽系统</u></p> <p>主席表示为期两年试用期的通函已发出并会在日后检讨。由于通风承办商同意此项目会在会议纪录删除并留待 2016 年 3 月的会议再讨论。</p>
2.	<p><u>持牌处所的电力联锁与 通风/空气调节控制系统</u></p> <p>主席报告，消防处通风课与通风承办商已于 2014 年 11 月 25 日举行会议及综合了业界对通函修订草案的意见。主席表示有关意见将转介给消防处内部不同部门作进一步讨论。主席补充说，如果有必要将可能会组成工作小组，这工作小组包括来自业界人士，主要会为此通函作出微调。</p>
3.	<p><u>安装于入伙前新建筑物的 防火闸认证</u></p> <p>通风承办商代表已与屋宇署讨论了 PNRC25 的事项，鉴于在合格人士提交新安装的防火闸认证应包括通风承办商的检验证书(PNRC25 的第四项已注明)。</p> <p>通风承办商代表询问屋宇署是否有任何监控制度关于由通风承办商提交的认可检验证书，而这些认可检验证书是已经得到屋宇署知悉有关制度是由消防处监控。主席澄清说，消防处在 PNRC25 的强制监控作用是没有扮演任何的角色，而合格人士和通风承办商是没有法定要求向消防处提交检验证书。</p> <p>通风承办商代表表示他们已经要求屋宇署提供 PNRC25 生效后合格人士已提交认证防火闸的数量但仍然未得到屋宇署响应。通风承办商代表会与屋宇署跟进，如屋宇署有进一步通知便会向会员更新数据。</p>
4.	<p><u>新版本的通风年检证书 表格</u></p> <p>鉴于消防处自 2014 年 11 月下旬要求业界全面充分使用以新版本的通风年检证书 表格 并取替旧版本的通风年检证书 表格，消防处通风课报告进展是令人鼓舞的。消防处通风课表示由 2014 年 10 月至 2014 年 11 月会员使用新版本的通风年检证书 表格 比例大幅增加从 2%到超过 95%，主席表示感谢业界促进使用消防处推出的 新版本的通风年检证书 表格。通风承办商代表表示感谢消防处以务实的态度处理在截止日期后提交的几份旧版本的通风年检证书 表格，也协助一些会员采用新版本的通风年检证书 表格。</p> <p>主席表示消防处正在起草有关指导/示范输入通风年检证书 表格 新版的模板，这些指导/示范将会上载到消防处的网站上，从而进一步协助业界会员提交新版本的通风年检证书 表格。</p> <p>消防处通风课代表曾分享经验协助一些通风承办商处理计算机的问题，如错</p>

	<p>误地使用非 IE 浏览器的互联网浏览器下载新版本的通风年检证书 表格。</p> <p>主席报告现时再没有通风承办商在使用计算机去预备新版本通风年检证书 表格时出现困难的情况。</p>
5.	<p><u>消防处通风课 宣传计划</u></p> <p>主席表示感谢通风承办商协助拍摄新的宣传媒体短片。主席介绍宣传媒体预备的进度，并指出由通风承办商检查通风系统的法定要求也是宣传媒体的一部分。</p>
6.	<p><u>在屋宇署网站内有关 注册通风承办商 的联络资料</u></p> <p>通风承办商代表表示已经向屋宇署提出屋宇署网站内没有列出通风承办商的联络资料。通风承办商代表在这个问题上将进一步与 屋宇署 跟进，并保持向成员通报进展情况。</p>