

二零一六年十一月二十五日
第五十次通风装置联络小组会议摘录

1.	<u>电力联锁与持牌处所通风/空气调节控制系统</u> 秘书报告有关食物业牌照的电力联锁与持牌处所通风/空气调节控制系统的建议已经修订，并将于 2016 年 11 月 30 日举行的第二次工作小组会议上讨论。
2.	<u>预隔热板应用在建设风管于机械通风系统</u> 主席告知与会成员，消防处于 2016 年 10 月 22 日发出第 4/2016 号通函，将消防处通函第 1/2014 号的试行期由 2016 年 10 月 30 日延长至 2018 年 10 月 29 日。
3.	<u>保护区对防火和防烟的保护要求</u> 经复阅消防处第 4/96 号通函第 5.2 条第 XI 部分后，所有与会成员普遍认同，i) 第 5.2.1 条和第 5.2.2 条或 ii) 第 5.2.3 条中的防护要求可以单独考虑和采用。由于各与会成员对第 5.3 条的要求有不同的看法，主席要求与会成员们进一步复阅并参考业界惯常做法，以便在下次会议上作进一步讨论。