

消防處  
牌照及審批總區  
香港九龍尖沙咀東部康莊道1號  
消防處總部大廈5樓



FIRE SERVICES DEPARTMENT  
LICENSING AND CERTIFICATION COMMAND  
5/F, Fire Services Headquarters Building  
No.1 Hong Chong Road, Tsim Sha Tsui East,  
Kowloon, Hong Kong

本處檔號OUR REF.: (86) in FP(LC) 314/07 Pt.9

來函檔號YOUR REF.:

圖文傳真FAX: (852) 2367 3631

電話TEL: (852) 2733 7619

致：消防處通函收件人

先生／女士：

消防處通函第5/2020號  
自動花灑裝置的規格

在英國國家防火協會發出《英國防損委員會關於英國歐盟標準12845的自動花灑裝置規定：2015年版》（新規定）後，消防處已檢討花灑系統的規格，包括花灑的保護範圍及危險的分類。本通函公布本處將採用新規定，同時對之作出若干改動，以配合本港的情況。

消防安全標準諮詢小組於2018年成立專項工作小組，負責研究新規定在本港應用的可行性，以及實行上的問題。工作小組經充分討論並廣泛諮詢業界和相關各方後，並參考了新規定的圖表、列表及其它技術詳情，已仔細制定一份「技術指引」。新規定的各條文／部分，除「技術指引」所涵蓋者，其他部分都可直接應用。「技術指引」第2和第3部把新規定的一些條文／部分指明為「不適用於本港」、「修訂」或「只供參考」，這是本處經過充分考慮本港情況和相關守則的要求才作出的決定。「技術指引」的作用是方便本地業界持份者在香港應用新規定。本「技術指引」應與新規定（包括「技術公告」、「注釋」和「說明和建議」）及相關守則的要求一併閱讀。

本通函附有「技術指引」指明對新規定所作的改動，建議在作出該等改動下，採用新規定作為《最低限度之消防裝置及設備守則與裝置及設備之檢查、測試及保養守則》所指的花灑裝置標準。

.../2

消防處網頁亦載有該「技術指引」，可供下載：

[https://www.hkfsd.gov.hk/chi/fire\\_protection/notices/guidance.html](https://www.hkfsd.gov.hk/chi/fire_protection/notices/guidance.html)



修訂後的標準將適用於本處在2021年1月1日或之後收到的所有初次遞交的建築圖則。

消防處處長

( 梁冠康



代行)

連附件

二零二零年九月十日