

通風系統一般通常犯的毛病

1. 通風系統的鮮風進入口位須設有網罩，網孔面積不得超過12毫米X12毫米。
2. 通風系統的入口位須設有空氣過濾器 (Filter)。(俗稱隔塵網)
3. 空氣過濾器 (Filter) 須用不易燃物料製成。(例如用金屬鋼絲等等)
4. 管道須全部用不易燃物料製成。(G.I. Sheet，鍍鋅鐵片或鋼片)
5. 管道所經的防火間隔牆或天花，該管道須設有防火閘。
6. 靜電過濾器或聚塵器均須屬消防處所批准的類型
7. 絕緣(隔熱)材料須附合消防處規定包括：
 - 7.1 新裝的通風系統
 - 7.2 棄置的通風系統
8. 構成火警危險的物料裝置在通風管道內。(電線，隔熱材料)
9. 隔火牆欠缺防火閘。(廚房，防護廊以及處所範圍等)
10. 防火閘未能正常運作。
11. 填塞防火閘週圍未完成。
12. 防火閘欠缺檢查生口。
13. 通風系統管道如用認可類別的軟喉不可長過4米及不可經過防火間隔牆。

14. 通風系統出風口不可吹入假天花或吹向保護逃生通道。
15. 無負責人出席協助通風組幫辦檢查。
16. 提交圖則與實地裝置不一致。

食肆通風系統一般通常犯的毛病的資料

消防網頁: www.hkfsd.gov.hk

- >>> 資料公布
- >>> 牌照及審批
- >>> 各類持牌 / 註冊處所的消防安全規定
- >>> (食肆)
- >>> 通風系統的常見違規事項