

## 消防安全標準諮詢小組

### 消防安全標準諮詢小組第二十八次會議席上討論的事項

(會議日期：二零一一年三月二十二日)

#### **1. 加強管理以防止未經許可者接觸花灑分層閘掣**

關於香港註冊消防工程公司商會擬備的花灑分層閘掣管理系統常見問題的意見已送交該會。有關的常見問題亦已上載至香港註冊消防工程公司商會的網頁。由於無需再就此專案作出任何行動，成員同意從會議議程中刪除此專案。

#### **2. 在酒店、宿舍及賓館裝設視像火警警報紅色閃燈**

第一擬稿將按照所收到的意見予以修訂，而第二擬稿將會送交成員傳閱，以再次徵詢意見。

#### **3. 監察花灑系統**

香港註冊消防工程公司商會的代表在會上提交花灑系統的平面設計簡圖，當中提供了有關可上鎖花灑閘及泵機內的小型閘位置的補充資料。由於成員需要更多時間研究該設計，他們將會向消防處提交意見，以供進一步討論。

#### **4. 符合BS 5839-1:2002+A2:2008的火警偵測及火警警報系統核對表**

由於已收到會議成員的意見，香港註冊消防工程公司商會將會更新核對表，以便成員提出更多意見。

#### **5. 消防處通函第 4/96 號**

由於無需再就此專案作出任何行動，成員同意從會議議程中刪除此專案。

#### **6. 消防控制中心**

由於無需再就此專案作出任何行動，成員同意從會議議程中刪除此專案。

#### **7. 本地採用包含 BSEN 12845 的 LPC 規定**

為了消除本地採用 BS 5306 與 BS EN 12845:2003 的差異，若干事宜需予厘清，以便在即將發出的新通函中予以公佈。經討論後，成員同意就此項事宜向消防處進一步提出意見。

#### **8. BS 5839 關於電纜的規定**

經討論後，成員同意可在已更新版本的守則中加入注釋，解釋 BS5839 一九九八年或二零零二年版本(視乎情況而定)的規定同樣適用。

