

## 消防處與認可人士聯絡會議摘要

日期：二零二二年七月二十九日（星期五）  
時間：下午四時正

\*以視像會議形式進行

討論事項：

### 1. 一般建築圖則的提交和消防裝置及設備的驗收

#### 績效指標

處方在會上公布新建設課、機場擴建工程課和鐵路發展課處理一般建築圖則和驗收消防裝置及設備的績效指標數字。認可人士對該等績效指標沒有意見。

### 2. 設有自動泊車系統的停車設施

處方於二零二二年三月二十二日向屋宇署提出若干建議，目前仍有待該署回覆。在此期間，有一些自動泊車系統工程項目的一般建築圖則已獲批核，當中包括在港珠澳大橋香港口岸上蓋發展項目設置「入境車輛停車場 A 及 B」的圖則；兩個入境車輛停車場會為大橋使用者分別提供 1 600 及 1 000 個泊車位。這類設施會按照資料文件所載規定提供消防裝置及設備。

主席補充說，若屋宇署沒有提出反對意見，處方會發出消防處通函。此外，處方就自動泊車系統發出的資料文件及作出的建議廣為業界接受，他為此感謝認可人士的合作。

### 3. 檢討停車間的消防安全規定

相關持份者及政府部門對資料文件的反應和意見正面，處方已就該等意見擬備回應，以便稍後發表。處方會在今年內發出消防處通函，訂明各項消防安全規定。

### 4. 檢討《最低限度之消防裝置及設備守則與裝置及設備之檢查、測試及保養守則》（下稱「守則」）（二零一二年版）

處方已於二零二二年七月十五日在消防處網站發布守則的最新英文版本（二零二二年九月版），而新版守則隨後會於九月一日起實施。處方亦已在二零二二年七月十五日發出消防處通

函，公布推出新版守則；相關文件已上載至消防處網站。此外，處方於二零二二年七月二十一日透過「消防處連繫建造業界」平台舉行簡介會，向業界介紹新版守則。

主席感謝認可人士就新版守則提供寶貴意見。他又解釋，新版守則於二零二二年九月一日才會生效，以便讓業界有充分時間遵從相關規定。

認可人士感謝處方舉行該簡介會，並詢問可否舉辦更多場次。處方表示會考慮將簡介新版守則的資料上載至消防處網站，以供業界參閱。

5. 修訂《消防安全（建築物）條例》（第 572 章）（下稱《條例》）的建議—公眾諮詢

政府已就《條例》的修訂建議展開公眾諮詢，諮詢期為二零二二年七月五日至九月十三日。保安局、消防處及屋宇署擬於二零二二年八月初合辦網上簡介會，各成員獲邀出席，就修訂建議發表意見。