

2018年09月13日
第57次通風裝置聯絡小組會議摘錄

1.	<p><u>持牌處所內的電力聯鎖與通風/空氣調節控制系統</u></p> <p>主席表示，在得到 VILG 成員的意見後，消防處第 2/2005 年第 2 號通告第 12/1 至 12/5 號個案已更新。更新後的個案會提交消防安全標準顧問小組及暫定於 2018 年 9 月徵詢意見。</p>
2.	<p><u>預製隔熱板應用在建設風管於機械通風系統</u></p> <p>主席表示，已收到一份關於上述物料的申請，並已進行評估。為了預留足夠時間給製造商和業界對物料的使用和熟悉物料的技術，並獲得測試的實踐經驗。主席建議延長消防處第 1/2014 年第 1 號通告的試用期，並於 29.10.2018 至 28.10.2020 生效。VILG 成員同意以上安排。</p>
3.	<p><u>引入註冊消防工程師制度</u></p> <p>秘書報告消防處於 08.06.2018 與香港註冊通風系統承建商協會 (HKRVCA) 會員進行了會議，並就計劃交流意見。消防處將會向各業界諮詢意見，並在立法過程中會慎重考慮各業界的見解。</p>
4.	<p><u>開放式廚房設計住宅的通風系統年檢</u></p> <p>為了監察以上標題處所的通風系統年檢，主席建議 VILG 成員監察年檢過程並提供意見。主席提到消防處和授權人士在即將舉行的聯絡會議上討論上述問題。</p>