

(2025年10月23日)
第80次通風裝置聯絡小組會議摘要

2	<u>上次會議的續議事項</u>
2.1	<u>電子方式遞交通風系統年檢證書和通風系統工程完竣通知書</u> 鑑於數字政府的發展，主席強烈建議業界盡力支持以電子方式遞交通風系統年檢證書，以及為以電子方式遞交通風系統工程完竣通知書（Vent/425）提供便利。成員同意向其會員和相關業界進一步推廣上述電子服務。 消防處表示，截至2025年6月30日，在2025年以電子方式遞交通風系統年檢證書和Vent/425的百分率分別為6.6%和6.4%，有關數字供業界參考。 香港空調及冷凍商會有限公司（HKACRA）表示，如能提供成功以電子方式向消防處遞交通風系統年檢證書的證明，將有助他們與系統擁有人溝通。消防處會根據有關使用者的意見檢視電子遞交系統，並向資訊及通訊科技課反映業界的關注，以便規劃系統的提升工作。
2.2	<u>註冊消防工程师（RFE）計劃</u> 根據政府在2025年5月28日發出的新聞公報（已上載至消防處的「註冊消防工程师計劃」網頁），「註冊消防工程师計劃」將於2025年11月1日實施。消防處在會議上簡介「註冊消防工程师計劃」的最新情況。簡介的資料附於本會議記錄的附錄，供業界參考。 《註冊消防工程师實務守則》暫定於2025年10月底上載至消防處網頁，供業界參閱和備考，以配合「註冊消防工程师計劃」的實施。
2.3	<u>符合規定通知書的電子簽發系統（eIS）</u> 消防處已推出電子簽發系統（eIS），為在2024年7月1日或之後向食物環境衛生署（食環署）發牌當局遞交發牌申請的處所申請人發出和派遞通風系統符合規定通知書。為提升eIS功能，由2025年6月起，數碼符合通風系統規定通知書右下角已印有二維碼，以便作線上核實。

	<p>為配合「註冊消防工程师計劃」的實施，與該計劃首階段涵蓋的食物業[即普通食肆、小食食肆、工廠食堂、食物製造廠（不論是否只配製烘焙食品）和綜合食物店]相關的牌照類別的「符合規定通知書」，將被「消防安全（通風系統）證明書」取代。此安排適用於2025年11月1日後向發牌當局（食環署）提出的申請。</p>
2.4	<p><u>分階段淘汰英國標準 476</u></p> <p>英國標準 476的測試標準會於2025年3月及2029年9月分階段淘汰。在現階段，通風系統組仍會接受按照英國標準 476第6部或第7部擬備的測試報告，前提是報告採用的測試標準，仍屬其中一間認證機構授予相關認可測試實驗所的認可範圍。</p> <p>根據消防處通函第 2 /2023 號，符合指明標準的同等國家或國際標準規定（例如英國標準 476第6部或第7部）的通風系統物料亦屬可以接受。因此，當新標準（例如即將取代英國標準 476第6部及第7部的英國歐盟標準 13823）獲得市場廣泛採用和應用於通風系統物料的評估測試時，通風系統組會接受這些物料測試報告，並參照消防處通函所載的消防安全規定進行評估。</p> <p><u>主席建議通風裝置聯絡小組</u>全面檢視產品的火焰蔓延和表面火焰蔓延測試方法（例如根據英國歐盟標準13823，按英國歐盟標準13501-1進行的防火等級劃分）的消防安全要求。消防處會與<u>成員</u>協調，向業界收集相關技術性資料作進一步討論和檢視。</p>

2.5	<p><u>就牌照申請遞交的通風系統圖</u></p> <p>消防處表示，若能提供比例恰當的通風系統圖，當中清楚顯示牌照所涉邊界範圍、標明通風系統圖經修改的部分及相應修改編號，以及把與合規檢查無關的防火閘標註為「NLP」（「非牌照區域」）等，將大大提升場地檢查的效率和效能。消防處提醒各成員，須就維持通風系統圖製作質素的重要性，與業界進一步溝通。</p> <p>在通風系統圖上把與合規檢查無關的防火閘標註為「NLP」是良好的業界做法。通風系統圖如清晰並把「無關」的防火閘標註為「NLP」（如有），除了有助發牌當局和消防處進行場地合規檢查和評估牌照申請外，亦有助註冊專門承建商（通風系統工程類別）日後進行通風系統年檢，並方便消防處可能進行的通風年檢證書審查，從而確保通風系統年檢沒有遺漏任何檢查。</p>
-----	--

3	<u>其他事項</u>
3.1	無