

致：香港消防處
消防通訊中心

傳真號碼：2311 0066

填寫日期：_____

此欄由消防處消防通訊中心填寫

消防處檔案編號：_____

樓宇所屬消防局：_____

消防裝置關閉通知書

樓宇/屋苑名稱：_____	地區：_____
門牌號數及街道名稱：_____	<input type="checkbox"/> 香港 <input type="checkbox"/> 九龍 <input type="checkbox"/> 新界
註冊消防裝置承辦商：_____	級別/編號：_____
本公司確認以下受影響的消防裝置需要 通宵或連續超過 24 小時 關閉	
<input type="checkbox"/> 消防栓/喉轆系統	<input type="checkbox"/> 花灑系統 ⁽¹⁾
<input type="checkbox"/> 火警警報系統	<input type="checkbox"/> 噴水系統
<input type="checkbox"/> 乾喉系統	<input type="checkbox"/> 排煙系統
<input type="checkbox"/> 火警偵測系統(存在休眠風險的處所)	<input type="checkbox"/> 樓梯增壓系統
<input type="checkbox"/> 街道消防栓系統	
以下持牌/註冊處所將會受到影響	上述消防裝置因以下法例要求進行消防安全改善工程
<input type="checkbox"/> 安老/殘疾院舍	<input type="checkbox"/> 酒店/賓館
<input type="checkbox"/> 幼兒中心	<input type="checkbox"/> 危險品倉
<input type="checkbox"/> 公眾娛樂場所(如戲院/劇院/主題公園等)	<input type="checkbox"/> Cap. 502 消防安全(商業處所)條例
	<input type="checkbox"/> Cap. 572 消防安全(建築物)條例
	<input type="checkbox"/> Cap. 636 消防安全(工業建築物)條例

第一部份 - 關閉消防裝置	填寫人 ^(4,5) 簽署	承辦商蓋印	消防通訊中心蓋印/填寫
開始關閉日期：_____			CMS updated & checked
預計完成日期 ⁽²⁾ ：_____			By: _____
FS 251 ⁽³⁾ 編號(如有)：_____			Rank/No. _____
Date: _____			
填寫人 ^(4,5) 姓名：_____ 手提電話：_____ 公司電話：_____ 傳真號碼：_____			

第二部份 - 延長關閉消防裝置	填寫人 ⁽⁴⁾ 簽署	承辦商蓋印	消防通訊中心蓋印/填寫
工程需延期至 ⁽²⁾ ：_____			CMS updated & checked
FS 251 ⁽³⁾ 編號(如有)：_____			By: _____
			Rank/No. _____
Date: _____			
填寫人 ⁽⁴⁾ 姓名：_____ 手提電話：_____ 公司電話：_____ 傳真號碼：_____			

第三部份 - 恢復消防裝置	填寫人 ⁽⁴⁾ 簽署	承辦商蓋印	消防通訊中心蓋印/填寫
工程完成日期：_____			CMS updated & checked
FS 251 ⁽³⁾ 編號：_____			By: _____
			Rank/No. _____
Date: _____			
填寫人 ⁽⁴⁾ 姓名：_____ 手提電話：_____ 公司電話：_____ 傳真號碼：_____			

上述已關閉的消防系統不再由本公司負責有關工程，本公司已把該系統的狀況詳細告知委聘人

註 1：花灑系統應**避免**與消防栓/喉轆系統或火警偵測系統(存在休眠風險的處所)同時關閉。

註 2：一般而言，除了因法例要求進行的消防安全改善工程外，每次關閉/延長關閉消防裝置的時間不應超過**14 天**。

註 3：註冊消防裝置承辦商須於完成**檢查**任何消防裝置或設備後**14 天內**發出一份證明書。

註 4：第一、第二及第三部份填寫人必須為**合資格人士(QP)**或**獲授權簽署證書人士(AS)**。

註 5：如承辦商員工在進行工程時認為有必要關閉消防裝置，承辦商可在緊急情況下授權員工代其填寫通知書。