


独立型火災警報器をあなたの家に設置してください。

가정에 독립형 화재 감지기를 설치하십시오



独立型火災警報器  
の概要  
독립형 화재 감지기  
소개

1. 火災検知  
화재 감지
2. アラーム警報  
경고 경보
3. 適切な避難  
신속히 대피



問い合わせ 문의

弊社の消防設備設置部門へのご連絡は、27331567に電話、または[sfd@hkfsd.gov.hk](mailto:sfd@hkfsd.gov.hk)までメールを送信してください。  
소방기기 설치 전담반에 27331567번으로 전화하시거나 [sfd@hkfsd.gov.hk](mailto:sfd@hkfsd.gov.hk)로 이메일을 보내 주십시오



詳細については、以下のFSD Webサイトをご覧ください:  
더 많은 정보를 원하시면, FSD(소방서) 웹 사이트를 방문하십시오.  
[www.hkfsd.gov.hk/eng/fire\\_protection/sfd/](http://www.hkfsd.gov.hk/eng/fire_protection/sfd/)



香港消防署  
홍콩 소방서

# 独立型火災警報器の詳細

## 독립형 화재 감지기에 대해 자세히 알아보십시오

### 주요 기능 주요 특징



独立型火災警報器は世界中で人気があり、市民の生命および財産を保護するための有効な手段として認められています。

독립형 화재 감지기는 전 세계적으로 널리 사용되고 있으며, 화재 발생 시 신속히 대응할 수 있도록 도와줍니다.



**火の広がる速度はあなたが想像する速度をはるかに超えます!**  
상상을 훨씬 뛰어넘는 화재 확산 속도!

4分後の火の広がり  
4분 만에 화재 확산



現代の住宅環境では合成物質またはプラスチック製品を使用するため火の広がりが速くなります。합성 물질이나 플라스틱 제품을 사용하는 현대의 가정환경으로 인해 화재 확산 속도가 빨라집니다.

**ビル火災時の安全確保の強化**  
건물 화재 안전 강화

「効果的な独立型火災警報器を設置した家では、構造火災で死亡するリスクが55%低下します。」

2021年2月の国内防火協会の報告に基づく

“효과적인 독립형 화재 감지기가 설치된 가정에서는 주택 화재로 사망할 위험이 55% 낮습니다”

2021년 2월에 발표된 전국소방 방재협회의 보고서에 따르면

### 火災検知 화재 감지

煙または熱を検知します。居住者ができるだけ早く避難できるようにアラームで警報します。연기 또는 열을 감지하고 경고 경보를 울려 가능한 한 빨리 대피하도록 거주자들에게 알려줍니다.

### バッテリー式 배터리로 작동


交換可能なバッテリーは少なくとも一年持ちます。交換できないリチウム密封型バッテリーは少なくとも10年使用することができます。교체형 배터리는 최소 1년 동안 사용할 수 있습니다. 교체 불가능한 리튬 밀폐형 배터리는 10년 동안 사용할 수 있습니다.

### 警報音 가정 알람

警報発生器は、携帯電話の呼び出し音より大きい、80 dB(A)以上の音圧出力を発生します。휴대폰 벨 소리보다 더 큰, 최소 80dB(A) 이상의 음압 출력을 가진 경보 발신기.

### メンテナンスが容易 간편한 유지 관리

各検知器には状態確認のためのテストボタンが装置の正面に配置されています。모든 감지기에는 상태 확인을 위한 테스트 버튼이 장치 전면에 있습니다.



### 독립형 화재 감지기 표준

独立型火災警報器のテクノロジーは、品質および信頼性を保証するため、以下の様々な国際/国内規格に十分準拠するように開発されています。독립형 화재 감지기 기술은 그 품질과 신뢰성을 보장하기 위해 다양한 국제/국가 표준에 맞춰 발전했습니다.



以下のような認証スタンプ付き独立型火災警報器を選択する必要があります。예를 들어, 인증 스탬프가 있는 독립형 화재 감지기를 선택해야 합니다.



製品認証機関が一覧および公表する独立型火災警報器は、それらが関連規格に対してテストされ確認済みであることを意味します。詳細については、「独立型火災警報器の購入、設置およびメンテナンス(Stand-alone Fire Detector General Guidelines on Purchase, Installation and Maintenance)」を参照してください。

제품 인증 기관에 등록 및 게시된 독립형 화재 감지기는 관련 표준에 따라 테스트 및 검증을 거쳤음을 나타냅니다. 자세한 내용은 "독립형 화재 감지기 구매, 설치 및 유지 관리에 대한 일반 지침"을 참조하십시오.

