

消防處  
牌照及審批總區  
香港九龍尖沙咀東部康莊道一號  
消防處總部大廈五樓



FIRE SERVICES DEPARTMENT  
LICENSING & CERTIFICATION COMMAND  
5/F, Fire Services Headquarters Building,  
No. 1 Hong Chong Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon,  
Hong Kong

本處檔號 OUR REF.: (38) in FP(LC) 314/07 Pt. 8

來函檔號 YOUR REF.:

圖文傳真 FAX NO.: 852-2723 2197

電話 TEL. NO.: 852-2733 7612

電子郵件 E-mail: [lcpolice@hkfsd.gov.hk](mailto:lcpolice@hkfsd.gov.hk)

致: 消防處通函收件人及  
通風裝置聯絡小組成員

先生/女士:

### 消防處通函第 1/2018 號

#### 使用預製隔熱板裝配機械式通風系統的空氣管道

消防處通函第 4/2016 號訂明，使用預製隔熱板裝配機械式通風系統的空氣管道的試驗期已予延長，而經延長的試驗期已於二零一八年十月三十日屆滿。本處在今年九月收到及批核一款產品，這是目前唯一能符合消防處通函第 1/2014 號所訂技術要求的產品。為使業界能累積相關經驗，通風裝置聯絡小組建議進一步延長試驗期兩年。

消防處通函第 1/2014 號的試驗期將由二零一八年十月三十日起進一步延長至二零二零年十月二十九日。本處會在試驗期屆滿後，進行檢討，以評估正式接納此物料是否合適。

消防處處長

(梁冠康



代行)

二零一八年十一月十六日

Ref. Number and date should be quoted in reference to this letter  
凡提及本信時請引述編號及日期

消防處通函第 1/2018 號