

消 防 處
防 火 總 區

香港九龍尖沙咀東康莊道1號5樓
消防總部大廈



**FIRE SERVICES DEPARTMENT
FIRE PROTECTION COMMAND**
FIRE SERVICES HEADQUARTERS BUILDING,
No.1 Hong Chong Road, 5/F.,
Tsim Sha Tsui East Kowloon,
Hong Kong.

本處檔號 OUR REF.: (16) in L/M No.(1) in FP 206/0059 II

來函檔號 YOUR REF.:

電報掛號 TELEX: 39607 HKFSD HX

圖文傳真 FAX: 852-2723 2197

電 話 TEL NO.: 2733 7744

執事先生：

消防處通函一九九八年第二號

回收 Omega 花灑

由於發現美國 Central Sprinkler Corporation and Central Sprinkler Company 生產的 'Omega' 花灑頭有問題，因此這個系列的花灑頭須進行全面回收。為配合回收行動，本處宣布由即時開始，撤回早前就出售及使用 'Omega' 系列花灑 (按隨附名單所列) 發出的批准。故此，閣下須檢查由貴公司負責管理/維修的所有花灑裝置，有否使用上述 'Omega' 系列花灑頭，並安排所需的更換工程。再者，請將裝置了這種花灑的樓宇或處所的名單交給本處，以便聯絡有關業主/佔用人，跟進此事。

2. 本處知道美國的生產商亦有安排更換花灑頭的計劃，但閣下應與本地的代理商聯絡商討有關安排。如欲查詢此事的進一步資料，可與下列公司聯絡：

美國

Central Sprinkler Company
451 North Connon Avenue,
Lansdale, Pennsylvania 19446,
USA

電話 : (215) 362-0700
(800) 523-6512
圖文傳真 : (215) 362-5385
網址 : Omegarecall.com

Ref. Number and date should be quoted in reference to this letter
凡提及本信時請引述編號及日期

香港

中央噴寶(香港)有限公司
九龍新蒲崗雙喜街
富德工業大廈 4 樓 E 室

電話 : 2997 7328

香港

信益有限公司
香港灣仔皇后大道東 109-119 號
智群商業中心 22 樓

電話 : 2527 9663

3. 隨函夾附美國消費品安全委員會和 Omega 消防花灑的安排及回收行動的相關資料，以供參考。

消防處處長
(劉樹林代行)

一九九八年十一月十九日