本文件只作参考。详细的消防规定会视乎现场评估的结果而另外发出。

SCH/107

消防处

计算机课室
的
消防安全规定

1. 除本身安装在建筑物内的手提灭火装备之外，须于下列位置额外放置属于认可类型的手提灭火装备:
   1.1 于_____放置_____具 4.5 公斤装二氧化碳灭火筒

2. 铺放的电线不可阻碍通道。

3. 其他规定 (如有) : -

消防处
二零二二年九月

本文件只作参考。详细的消防规定会视乎现场评估的结果而另外发出。