

消防处与认可人士联络会议摘要

日期：二零一八年五月三十一日（星期四）

时间：下午三时正

地点：消防处消防安全总区会议室

讨论事项：

1. 注册消防工程师计划

消防处完成咨询业界的工作。虽然持份者原则上支持计划，但部分人关注利益冲突等问题。与此同时，政府正为计划拟备数项附属法例。

2. 改善一般建筑图则处理程序的措施

此项目毋须再作讨论，与会者同意在下次会议搁置此议题。

3. FS172 相关事宜

对于有成员提议为认可检查的完成期限订立承诺，处方解释，完成认可检查所需时间通常取决于：

- 有关项目的复杂程度和规模；
- 场地和系统是否准备就绪；以及
- 认可人士和注册消防装置承办商的施工质素。

项目越复杂，规模越庞大，场地准备越不充分，检查所需时间显然会越长。因此，为认可检查订立固定时限并不切实可行。

处方提醒成员，如能适时向消防处提交 FSI/501 和 FSI/314 表格，而送审的表格亦符合要求，所需的认可检查与签发 FS172 的程序定会加快。

事实上，消防处已积极采取措施，改善目前情况：

- 于二零一七年和二零一八年为认可人士等各类持份者举办多场讲座，以提升送审数据的质素；以及
- 把所需档一览表上载消防处网站，以便业界专业人士和注册消防装置承办商有效施行管理。

此外，消防处会定期检讨现有人力资源，确保能提供优质服务。

务。如有需要，处方会以灵活务实方式，及时适当重新调配内部人手，以应付突然增加的工作量。

若得到业界合作，相信可进一步改善情况。

4. 对《最低限度之消防装置及设备守则》的澄清

因应成员查询，处方告知成员，就商场内的声响／视像警报系统而言，单一占用用途是指整个商场而非单一商铺。换言之，如建筑物内任何一个楼层有面积超过 2 000 平方米的部分作短暂停留性质的占用用途，便应按照《最低限度之消防装置及设备守则》第 4.14(i)段的规定，在该部分设置声响／视像警报系统。

至于其他特定情况，消防处会按每宗个案的情况加以考虑。

5. 开放式厨房住宅单位消防安全简报

消防设备专责队伍向与会者简述开放式厨房设计单位的消防安全规定；业主／占用人、注册消防装置承办商和管理处的责任；以及无窗厨房或厕所的机动式通风系统年检规定。

6. 迷你仓处所

有成员询问现时巡查迷你仓处所的进度。主席随之概述跨部门联合执法行动的最新情况。

另有成员询问会否制作小册子，阐明迷你仓处所的消防安全规定。主席澄清，消防处是依据《消防（消除火警危险）规例》执法，消除在迷你仓处所查悉的火警危险。「迷你仓内潜在的火警危险及相应改善措施」已上载消防处网站，供公众查阅。

完