

消防处与认可人士联络会议摘要

日期：二零二二年七月二十九日（星期五）
时间：下午四时正

*以视像会议形式进行

讨论事项：

1. 一般建筑图则的提交和消防装置及设备的验收

绩效指标

处方在会上公布新建设课、机场扩建工程课和铁路发展课处理一般建筑图则和验收消防装置及设备的绩效指针数字。认可人士对该等绩效指标没有意见。

2. 设有自动泊车系统的停车设施

处方于二零二二年三月二十二日向屋宇署提出若干建议，目前仍有待该署回复。在此期间，有一些自动泊车系统工程项目的建筑图则已获批准，当中包括在港珠澳大桥香港口岸上盖发展项目设置「入境车辆停车场 A 及 B」的图则；两个入境车辆停车场会为大桥使用者分别提供 1 600 及 1 000 个泊车位。这类设施会按照数据文件所载规定提供消防装置及设备。

主席补充说，若屋宇署没有提出反对意见，处方会发出消防处通函。此外，处方就自动泊车系统发出的数据文件及作出的建议广为业界接受，他为此感谢认可人士的合作。

3. 检讨停车间的消防安全规定

相关持份者及政府部门对资料文件的反应和意见正面，处方已就该等意见拟备响应，以便稍后发表。处方会在今年内发出消防处通函，订明各项消防安全规定。

4. 检讨《最低限度之消防装置及设备守则与装置及设备之检查、测试及保养守则》（下称「守则」）（二零一二年版）

处方已于二零二二年七月十五日在消防处网站发布守则的最新英文版本（二零二二年九月版），而新版守则随后会于九月一日起实施。处方亦已在二零二二年七月十五日发出消防处通

函，公布推出新版守则；相关文件已上载至消防处网站。此外，处方于二零二二年七月二十一日透过「消防处连系建造业界」平台举行简介会，向业界介绍新版守则。

主席感谢认可人士就新版守则提供宝贵意见。他又解释，新版守则于二零二二年九月一日才会生效，以便让业界有充分时间遵从相关规定。

认可人士感谢处方举行该简介会，并询问可否举办更多场次。处方表示会考虑将简介新版守则的资料上载至消防处网站，以供业界参阅。

5. **修订《消防安全（建筑物）条例》（第572章）（下称《条例》）的建议—公众咨询**

政府已就《条例》的修订建议展开公众咨询，咨询期为二零二二年七月五日至九月十三日。保安局、消防处及屋宇署拟于二零二二年八月初合办网上简介会，各成员获邀出席，就修订建议发表意见。