

消防处与香港注册消防工程公司商会有限公司联络会议摘要

会议日期：二零二二年六月十七日

1.1 检查注册消防装置承办商（「承办商」）进行的保养工程的质量

消防处代表向委员报告消防处突击检查工作和功能审查测试的最新统计数字，并特别指出处方留意到的消防装置及设备工程常见违规情况。香港注册消防工程公司商会有限公司（「消防商会」）同意会在二零二二年七月底 / 八月初举办的会员经验分享会上，向会员讲述常见的违规情况，以提升承办商的表现。

1.2 网上递交 FS 251（此项目前称「综合发牌、消防安全及检控系统（LIFIPS）」投入使用）

二零二二年首季，附有条形码的 FS 251 的平均使用率为 49.79%，而 FS 251 网上递交系统的平均使用率则为 3.36%。

鉴于 FS 251 网上递交系统的使用率偏低，消防商会会在即将举行的会员经验分享会上，推广使用网上递交系统。另一方面，消防处会研究如何优化系统，让系统用户在递交 FS 251 时得到更佳体验。

1.3 消防装置及设备（「消防装置」）的年检

二零二二年一月至三月期间，消防处向建筑物拥有人发出了 512 封劝谕信，同期收到 344 份为回应劝谕信而提交的 FS 251。

1.4 于二零一五年推出的根据香港法例第 502 或第 572 章消防装置图则审批核对表

二零二一年十月至十二月期间，消防处收到 383 套消防装置图则，当中只有 37 套（9.7%）在初次提交时获批准，78 套（20.3%）在重新提交一次或以上之后获批准，而 15 套（3.9%）则未能通过核对表筛检程序。

二零二二年一月至三月期间，消防处收到 416 套消防装置图则，当中只有 35 套（8.4%）在初次提交时获批准，73 套（17.5%）在重新提交一次或以上之后获批准，而 40 套（9.6%）则未能通过核对表筛检程序。

消防处代表向委员报告消防装置图则的常见违规情况。消防商会在即将举行的会员经验分享会上，讲述这些常见违规情况。

1.5 关闭消防装置的一般程序

虽然因工程而需要关闭消防装置的经修订处理程序已实施超过一年，但承办商使用消防装置关闭通知书（「通知书」）向消防处申报关闭消防装置一事上，仍被发现违规情况，而消防处近期仍然收到旧版通知书。

二零二二年四月及五月，消防处就承办商提交不符合经修订程序的通知书，发出了27封劝谕信。消防处如发现这些承办商再有违规情况，会发出警告信；如认为有需要，会根据香港法例第95A章《消防（装置承办商）规例》第10条，将有关承办商转交承办商纪律委员会处理。

消防商会表示，会在即将举行的会员经验分享会上，向会员讲述常见的违规情况。

1.6 检查、测试和保养消防装置核对表

消防处已制订火警警报系统年检核对表的拟稿，现正进行咨询。消防商会将于二零二二年七月初向消防处提交意见，而预计核对表会于二零二二年八月公布。

1.7 检讨《最低限度之消防装置及设备守则》

处方在整合所有收到的意见后，已于二零二二年五月二十五日将拟备的响应送交所有持份者传阅。处方预计于二零二二年六月或七月在网上发布守则的新版本。

1.8 设有自动泊车系统的停车设施

目前仍有一个政府部门未作正式回复。

委员同意暂时搁置此项目，直至有新进展。

1.9 消防装置技术员自愿认证计划

自愿认证计划培训课程将于二零二二年七月复办。处方请消防商会鼓励业界的消防装置技术员积极参与该计划。

1.10 在本港应用美国国家防火协会（NFPA）标准2001订明的净剂灭火系统（此项目前称「在本港应用美国国家防火协会（NFPA）2001:2018订明的净剂灭火系统」）

消防处正就在本地应用NFPA标准2001拟备消防处通函，当中会加入相关各方的意见及NFPA标准2001:2022新版本的最新内容。

1.11 实施香港法例第636章《消防安全（工业建筑物）条例》

消防处代表向委员报告香港法例第 636 章的实施进度。

此项目无须进一步讨论，委员同意在下次会议予以删除。

1.12 介绍拟议的 FS 251 填写指南

消防处正制订填写指南，以协助承办商准确有效地填写 FS 251，如实反映消防装置的状况，让消防装置拥有人及消防处知悉。此外，因应当局最近修订香港法例第 95B 章《消防（装置及设备）规例》，填写指南会阐述对 FS 251 所作的修订。

1.13 消防处连系建造业界经验分享会

自二零一七年十一月起，消防处每年举办两次消防处连系建造业界经验分享会，在加强处方与建造业界之间的协作和伙伴关系方面，具见成效。处方会更常举办该类经验分享会，内容会扩展至涵盖与各个业界相关的主题，以期与不同界别加强沟通。

处方请消防商会鼓励会员积极参与以网上研讨会形式举行的消防处连系建造业界经验分享会。下一次经验分享会将于二零二二年七月举行，介绍《最低限度之消防装置及设备守则》新版本。