

二零一一年十月二十七日
第三十次通风装置联络小组会议摘录

1	<p><u>预隔热板制造的风槽系统</u> 香港空调及冷冻商会进一步补充和统筹各会员和消防装置承办商会对于预隔热板风槽加设消防花洒系统的意见，然后回复消防处。</p>
2	<p><u>持牌处所通风/空气调节控制系统的检查</u> 检查持牌处所通风/空气调节控制系统的图则在进行修订中。</p>
3	<p><u>新建筑物在入伙前的防火闸检查</u> 消防处汇报屋宇署于 2011 年 9 月 26 日发信宣布新建筑物在入伙前的防火闸检查「试验计划」于 2011 年 10 月 1 日终止。试验计划的所有巡查结果已交给屋宇署作为检讨，业界亦可以向屋宇署表达对这计划的意见。</p>
4	<p><u>通风年检证书审查</u> 消防处与食物环境卫生署正在检讨食物处所的续牌程序。</p>
5	<p><u>实施注册消防工程师计划以进行第三方参与消防安全审批修订计划</u> 消防处汇报新一轮的实施注册消防工程师计划以进行第三方参与消防安全审批修订计划的三个月咨询期为 2011 年 10 月 17 日至 2012 年 1 月 16 日，相关咨询文件可以从消防处网页下载。有关的公众研讨会已于 2011 年 10 月 21 日和 10 月 26 日举行，另一个专为香港注册通风系统承建商协会和香港空调及冷冻商会会员安排的研讨会将会于 2011 年 11 月 17 日在九龙塘消防局的会议厅举行。</p>
6	<p><u>非表列处所年检证书的发出</u> 消防处重申香港法例第 123J 章《建筑物（通风系统）规例》列明通风系统年检证书只适用于建筑物或非表列处所内敷设有管道或干槽穿过墙壁、地台或天花板，由建筑物或非表列处所的一个隔室通往另一隔室的通风系统。</p>