

二零一二年十月二十五日
第三十四次通风装置联络小组会议摘录

1	<u>预隔热板的风槽系统</u> 消防处将会评估预隔热板风槽系统免除加装洒水系统要求的风险。考虑因素包括预隔热板的实质上非可燃的特性，并且将会应用于单一防火隔间内和禁止装置于高危地方如厨房、防护范围内及机房等。
2	<u>持牌处所通风/空气调节控制系统的检查</u> HKRVCA 和 HKACRA 将会就持牌处所通风/空气调节控制系统有关图则的修改提供意见。
3	<u>通风年检证书审查</u> 消防处报告食物处所牌照的续牌程序的营商环境影响评估(BIA)正在审议中。HKRVCA 指出该会已被接见并已提出他们对新续牌程序的意见。
4	<u>实施注册消防工程师计划以推行第三方参与消防安全审批修订计划</u> 消防处报告有关第三方参与计划的研究评估将于 2013 年初完成，将会通知会员有关的进展。
5	<u>伪造「年检证书」</u> HKRVCA 报告该会已与食物环境卫生署进行会议并讨论几项议题，其中包括伪造「年检证书」的问题，而食物环境卫生署同意考虑措施防止伪造的「年检证书」再次出现。