

二零一七年二月二十四日
第五十一次通风装置联络小组会议摘录

1.	<p><u>电力联锁与持牌处所通风/空气调节控制系统</u></p> <p>秘书报告有关第二次工作小组（SWC）会议已于 2016 年 11 月 30 日举行，SWC 成员对电力联锁与持牌处所通风/空气调节控制系统的修订建议没有意见。有关修订建议将由消防处通风系统课和区域办事处进行复阅，然后提交给 VILG 成员评论。有关细节，成员可参阅第一和第二次 SWG 会议的附件一的说明。</p>
2.	<p><u>预制隔热板应用在建设风管于机械通风系统</u></p> <p>主席表示，至今没有收到任何预制隔热板制造商/供货商提交消防处要求对其产品进行评估的文件。将会继续留意有关议题。</p>
3.	<p><u>保护区内有关防火和防烟的保护要求</u></p> <p>主席向与会成员阐明有关第 5.2.3 条，有关条文注明从楼梯，楼梯通道门廊或消防员电梯门廊直接进入的房间之通风/空调系统的要求。主席要求与会成员们探讨业界惯常的做法，以便在下次会议上作进一步讨论。与会成员施先生提问，或许会在下一次 VILG 会议上提出有一些事件讨论。主席表示，与会成员可以在下次会议讨论之前提早发送相关文件到通风系统课以供了解。</p>