

2017年9月22日  
第53次通风装置联络小组会议摘录

|    |   |
|----|---|
| 1. | <p><b><u>持牌处所内的电力联锁与通风/空气调节控制系统</u></b></p> <p>工作小组（SWC）已完成电力联锁和和通风/空气调节控制(VAC)系统的方案，并将方案分发给 VILG 成员作评论。在收到成员的意见后，该方案将在即将举行的 VILG 会议中进行审阅和讨论。</p>   |
| 2. | <p><b><u>预制隔热板应用在建设风管于机械通风系统</u></b></p> <p>关于空气管道的预制隔热板物料的申请，主席表示已就有关申请发表了意见。当收到申请人澄清补充文件后，有关申请将会作进一步审阅。</p>   |
| 3. | <p><b><u>保护区对防火和防烟的保护要求</u></b></p> <p>主席表示没有收到成员对消防处通函 4/96 号第 5.3 条第 XI 部的要求作进一步提问，并表示香港注册通风系统承建商协会(HKRVCA)的有关个案是一个很好的参考资料，然而这些个案并未能全面反映以上消防通函章节的要求，部分内容更和消防处通函与 123J 章规定的要求无关。为防止误导，会员普遍同意上述案例研究将不会列入会议记录。尽管如此，成员如对此议题需要作进一步澄清，仍然可以提出。</p> |
| 4. | <p><b><u>引入注册消防工程师制度</u></b></p> <p>主席通知会员，消防处正为业界准备有关咨询文件，各会员可以提交代表的资联络数据以便加入被咨询行列。</p>  |