

2021年12月23日
第68次通风装置联络小组会议摘录

2	<u>上次会议产生的事项</u>
2.1	<u>检阅防护范围内有关防火和防烟的防护要求</u> 香港注册通风系统承建商协会(HKRVCA)提交了一组修订的示意图作为例子以说明防火间隔墙的防火闸的典型设置,及展示当中在防护门廊/防护范围内的防火天花安装防火防烟闸的五个不同场景并向通风装置联络小组(VILG)征询意见。示意图将以3种语言呈现(英文、繁体中文和简体中文)。会议期间成员发表的意见综合如下,包括1)中文版用词须与消防处(FSD)及屋宇署(BD)词汇一致;2)示意图E将进一步修订,以便更好地说明场景。
2.2	<u>持牌处所内通风系统的验收检查</u> 香港注册通风系统承建商协会(HKRVCA)调整了概念图和通风示意图,作为有关通风系统布局的说明范例,其中如持牌处所的风槽系统及共享风槽于间隔墙壁上安装防火闸的例子,并讨论防火闸符合规定检查的详细范围是否取决于第一个分叉风槽。成员同意在敲定的图纸签发前与其他持有人进一步沟通。 目标是在下一次通风装置联络小组(VILG)会议上通过概念图并附加到会议记录作为附件。
2.3	<u>检阅消防处通函第4/96第XI部份</u> 秘书通知成员于21.10.2021召开第3次工作小组会议。机械通风系统的防火要求最终草案将会发布以征询意见。电池房和危险品仓的防火要求将分开处理。