

(2026年3月19日)

**第81次通风装置联络小组会议摘要**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | <b><u>上次会议的续议事项</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1 | <p><b><u>电子方式递交通风系统年检证书和通风系统工程完竣通知书</u></b></p> <p>消防处表示，在 2025 年以电子方式递交通风系统年检证书和通风系统工程完竣通知书（Vent/425）的占比分别为 6.9%和 5.7%，有关数字供业界参考。<u>主席</u>表示，相关占比仍有上升空间，并强烈建议业界尽力支持以电子方式递交通风系统年检证书和 Vent/425。<u>成员</u>同意向其会员和相关业界进一步推广上述电子服务。</p>                                                                                                                 |
| 2.2 | <p><b><u>注册消防工程师（RFE）计划</u></b></p> <p>「注册消防工程师计划」已于 2025 年 11 月 1 日起开始实施。为配合计划的实施，《注册消防工程师实务守则》已于 2026 年 3 月上载至消防处网站，供业界参考。</p> <p>消防处于 2025 年 11 月至 2026 年 5 月期间举办专业发展课程，供有意申请注册成为注册消防工程师而有需要的人士报读。注册消防工程师的注册申请已于 2026 年 3 月展开。详细相关资料载于消防处网站。</p>                                                                                                |
| 2.3 | <p><b><u>符合规定通知书的电子签发系统（eIS）</u></b></p> <p>消防处已推出电子签发系统（eIS），为在 2024 年 7 月 1 日及以后，向发牌当局（食物环境卫生署）递交发牌申请的处所申请人发出和派递通风系统符合规定通知书。为提升 eIS 功能，由 2025 年 6 月起，数码符合通风系统规定通知书已印有二维码，以便在线核实。</p> <p>为配合「注册消防工程师计划」的实施，与该计划首阶段涵盖的食物业〔即普通食肆、小食食肆、工厂食堂、食物制造厂（不论是否只配制烘焙食品）和综合食物店〕相关的牌照类别的「符合规定通知书」，将被「消防安全（通风系统）证明书」取代。此安排适用于 2025 年 11 月 1 日后向发牌当局（食物环境卫生署）</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>提出的申请。截至 2026 年 3 月中，消防处已发出 11 份印有二维码的数码消防安全（通风系统）证明书。</p> <p>消防处亦表示，发牌当局（食物环境卫生署）已调整（减低）上述牌照类别的申请费用，同时，消防处亦就消防安全（通风系统）证明书订定了新的申请费用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.4 | <p><b><u>分阶段淘汰英国标准 476</u></b></p> <p>英国标准 476 的测试标准会于 2025 年 3 月至 2029 年 9 月分阶段淘汰。为减少对申请人造成不便，通风系统组目前仍接受按照英国标准 476 第 6 部或第 7 部拟备的测试报告，前提是报告采用的测试标准，仍属其中一间认证机构授予相关认可测试实验所的认可范围。</p> <p>根据消防处通函第 2/2023 号，符合指明标准的同等国家或国际标准规定（例如英国标准 476 第 6 部或第 7 部）的通风系统物料亦属可以接受。因此，通风系统组接受取代英国标准 476 第 6 部及第 7 部的英国欧盟标准 13823，以应用于通风系统物料的评估测试。</p> <p>消防处与<u>成员</u>深入讨论后，以屋宇署《消防安全守则》/ 新加坡《消防守则》为标准，并参考以往的获批申请，初步建议订立以下消防安全规定：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 英国标准 476 第 6 部的消防安全规定等同英国欧盟标准 13501-1 B 级（烟火特性）</li> <li>2. 将消防处通函第 2/2023 号内通风系统产品须符合英国标准 476 第 7 部的消防安全规定（例如：第 5.4.1 条的风槽及喉管外层隔热物料；以及第 5.4.2(a)条的气体隔障铝箔）提高至新的英国欧盟标准 13501-1 B 级（烟火特性）</li> <li>3. 为英国欧盟标准 13823 下英国欧盟标准 13501-1 分类中火焰蔓延及表面火焰蔓延测试方法订立附加消防安全规定，例如：烟雾产生 S 及燃烧滴落物 d<br/>（*有关附加消防安全规定，英国欧盟标准 13501-1 的 s3 和 d2 分类为不需测试的表现等级，相当于无须符合任何规定。为提高消防安全水平，消防处建议将相关规定分别收紧至 s2 及 d1。）</li> </ol> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 消防处建议 <u>成员</u> 向业界搜集相关技术的信息，以供本小组作进一步讨论和检讨。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3   | <b><u>其他事项</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.1 | <p><b>物料评估测试的认可测试实验所</b></p> <p>消防处重申，根据消防处通函第 1/2024 号，申请人就产品评估测试申请向消防处提交的测试报告，须由认可测试实验所发出。这些认可测试实验所必须持有其中一间<u>认证机构</u>授予的认可证书，证书上须订明其<u>认可范围</u>。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.2 | <p><b>检讨通风系统中内部隔热物料与电发热器组件的间距的消防安全规定</b></p> <p>香港空调及冷冻商会有限公司（HKACRA）提议检讨消防处通函第 2/2023 号第 6.1.5 条，关于风槽内隔音或隔热的物料与电发热器组件的间距规定。根据该通函号第 3.4.7 条，如内部隔热 / 隔音物料以穿孔镀锌钢片或金属稳固包裹，可豁免于防火闸与风槽内层衬垫 / 消音器的间距规定。HKACRA 建议将此类豁免条款延伸至可变风量调节器的隔音物料与其发热器之间的间距规定。</p> <p>消防处表示，此议题已于通风装置联络小组过往的会议中概括讨论。根据消防处通函第 1/2024 号，装有发热器的可变风量调节器，其隔音物料应在消防处的产品评估测试申请中个别评估。然而，消防处要求 HKACRA 提供若干相关图则 / 示意图，并建议<u>成员</u>检视电发热器的控制及次序联锁安全规定，以便进一步讨论。</p> |
| 3.3 | <p><b>已批核的通风系统产品的列表更新</b></p> <p>香港注册专门承建商（通风系统）协会（HKRSCVA）指出，消防处网站上已批核的通风系统产品（静电除尘器）清单尚未更新。此外，HKRSCVA 建议在清单上注明最新修订日期，以供备考。</p> <p>消防处表示，静电除尘器的认可信已于 2026 年 1 月进行一系列更新。已批核的通风系统产品列表将加注最新修订日期，并于稍后更新。</p>                                                                                                                                                                                                               |